

福島県浜通りを震源とする地震について

平成23年4月12日(15:30)現在
官 邸 対 策 室

1. 地震の概要

- (1) 発生日時 平成23年4月12日14時7分頃
- (2) 震源及び規模(推定)
福島県浜通り(北緯37.0度、東経140.7度、深さ約10km)
マグニチュード6.3
- (3) 各地の震度(震度5弱以上)
震度6弱 福島県浜通り、茨城県北部(いわき市、北茨城市)
震度5強 福島県中通り
震度5弱 茨城県南部
- (4) 津波予報
津波の心配なし。

2. 政府の対応

3月11日

- ・14:50 官邸対策室設置

4月12日

- ・14:10 緊急参集チーム招集
- ・14:13 総理指示

人命救助に全力を挙げるとともに、被災状況、特に原発の状況の確認に全力を挙げる

- ・14:27 緊急参集チーム協議開始
- ・14:36 緊急参集チーム協議確認事項

1. 東日本大震災の被災状況を踏まえ、特に原子力発電所や避難所など、被害情報の収集に全力を挙げる。
2. 既に派遣している緊急消防援助隊、警察広域緊急援助隊、海上保安庁の救援部隊、災害派遣中の自衛隊により、被災者の速やかな救出・救助活動に全力を尽くす。
3. 地方自治体との確かな連携を図りながら、政府一体となって適切に対応する。

3. 被害の概要

(1) 人的被害

- ・北茨城市内で飲食店店主の53歳男性が、調理中に顔面に火傷。負傷程度不明（警察庁15：10）

(2) 建物被害等

- ・震度6弱の地域の避難所に被害なし。福島県内最大の避難所「ビッグバレット福島」に被害なし（内閣府14：58）
- ・いわき市仁井田町と岩間町で土砂崩れ。人的被害なし（警察庁14：45）
- ・いわき市錦町において建物火災1件。延焼中（消防庁14：30）
- ・いわき市勿来町の店舗の壁が崩れ、70歳男性が下敷き。救出済み（警察庁14：33）

(3) 原子力関係施設

東通原子力発電所

- ・外部電源に異常なし（原子力安全・保安院14：23）

女川原子力発電所

- ・外部電源と冷却機能に異常なし。外部電源が待機中（原子力安全・保安院14：19）

福島第一原子力発電所

- ・1～3号機の水の注入に使われている外部電源に異常なし。注水は続いている。原発職員に対し退避命令（原子力安全・保安院14：16）
→ 退避命令解除（原子力安全・保安院15：05）
- ・1～6号機の外部電源に異常なし（東京電力14：48）
- ・モニタリングポストの値に異常なし（原子力安全・保安院14：50）
- ・1号機の窒素注入は継続中（原子力安全・保安院14：54）

福島第二原子力発電所

- ・外部電源に異常なし。原発職員に対し退避命令（原子力安全・保安院14：16）、
→ 退避命令解除（原子力安全・保安院14：23）
- ・1～3号機の炉心注水ポンプに異常なし。注水を継続中（原子力安全・保安院14：30）
- ・モニタリングポストの値に異常なし（原子力安全・保安院14：50）
- ・地震によるけが人はいない（東京電力14：34）

東海第二原子力発電所

- ・外部電源3系統のうち1系統工事中。残り2系統のうち1系統に支障、1系統で受電中。冷却機能に支障なし。（原子力安全・保安院15：05）
- ・モニタリングポストの値に異常なし（原子力安全・保安院14：30）

(4) ライフライン関係

・電力関係

- ・基幹系統における発電設備、流通設備の事故停止はなし（東京電力14：10現在）
- ・福島県、茨城県での停電の発生はない模様（警察庁14：25）
- ・停電はない模様（東京電力14：13現在）
- ・福島県内平田村において約6,000戸が停電の模様（警察庁14：45現在）
- ・停電及び電力設備の被害状況：調査中（東北電力14：20現在）

・ガス漏れ：被害確認中

・水道関係：被害確認中

・通信関係

NTT 東日本 固定網 異常は認められない（NTT 東日本14：18現在）

NTT ドコモ 移動体網 異常は認められない（NTT ドコモ14：22現在）

(5) 高速道路の通行止め等

・通行止め（警察庁14：30現在）

- ・磐越自動車道 いわき JCT～小野 IC（上下線）
- ・常磐自動車道 千代田石岡 IC～常磐富岡 IC（上下線）
- ・北関東自動車道 桜川筑西 IC～水戸南 IC（上下線）
- ・東水戸道路 水戸南 IC～ひたちなか IC（上下線）
- ・東関東自動車道 茨城空港北 IC～茨城町 JCT（上下線）
- ・あぶくま高原道路 全線（上下線）

・土砂崩れ

- ・昨日発生（常磐自動車道：いわき勿来 IC～いわき湯本 IC（下り））の土砂崩れ復旧作業現場にて新たな土砂崩れは確認されていない（警察庁14：25現在）

・国道等

- ・国道6号 南富岡トンネルでトンネルに亀裂が入りヒビあり、徐行させ通行中（警察庁14：30現在）

(6) 鉄道の状況（国土交通省14：40現在）

・新幹線（脱線なし、負傷者なし）

- ・東北（東京～福島）、上越、長野新幹線 14時17分運転再開
- ・山形新幹線 14時25分運転再開
- ・東海道、秋田新幹線は影響なし

・JR 在来線（脱線なし、負傷者なし）

- ・東北線（福島～仙台）運転休止中
- ・常磐線（東海～岩沼）運転休止中
（うち、いわき～亘理は、3月11日から休止中）

・民鉄（脱線なし、負傷者なし）

仙台市交通局、阿武隈急行、福島交通、会津鉄道、野岩鉄道、山形鉄道、東武鉄道
つくばエクスプレス、鹿島臨海鉄道、関東鉄道、真岡鐵道、渡瀬溪谷鐵道、銚子電鉄

(7) 空港の状況

・ 東北方面の空港は異常なく、通常運用を行っている。その他確認中

(国土交通省14:45現在)