

平成 23 年 (2011 年) 福島第一・第二原子力発電所事故について

平成 23 年 3 月 22 日 (16:00) 現在
原子力災害対策本部

1. 直近の主要な事象・対応等

<3月20日>

14:30 5号機が冷温停止

19:27 6号機が冷温停止

<3月21日>

15:55 3号機からやや灰色がかった煙が噴出 (18:02鎮静化)

18:22 2号機から白いもや状の煙が噴出

2. 福島第一原発における作業の進行状況

(1) 使用済燃料プールの放水・注水

	[対象]	[実施機関]	[実施時刻]	[放水量]
17日	3号機	自衛隊 (陸自ヘリ)	09:48~10:00	約 30t
	3号機	自衛隊 (消防車)	19:35~20:09	約 35t
18日	3号機	自衛隊 (消防車)	14:00~14:38	約 50t
19日	3号機	緊急消防援助隊	00:30~00:50	約 60t
	3号機	緊急消防援助隊	14:05~20日 03:40	約 2430t
20日	4号機	自衛隊 (消防車)	08:20~09:29	約 81t
	4号機	東電 (米軍車両)	09:43 放水完了	約 2t
	2号機	東電 (消防車)	15:08~17:20	約 40t
	4号機	自衛隊 (消防車)	18:22~19:43	約 81t
21日	3号機	緊急消防援助隊	21:30~21日 03:58	約 1,137t
	4号機	自衛隊・東電 (消防車)	06:37~08:41	約 91t
	共用プール	東電 (消防車)	10:37~15:30	約 130t
22日	3号機	緊急消防援助隊	14:10~	
	4号機	コクリートポンプ車	15:00~18:00 (予定:16時現在未実施)	
累計放水量	2号機	約 40t		
	3号機	約 3,742t		
	4号機	約 255t		

(2) 電源復旧状況

- ・ 1号機：電気機器の調査実施中 (2号機より受電)
- ・ 2号機：外部からの送電を完了し、電気機器の調査実施中
- ・ 3号機：電気機器の調査実施中 (4号機より受電)
- ・ 4号機：外部からの送電を完了し、電気機器の調査実施中

- ・ 5号機：外部からの送電を完了し、ディーゼル発電機から外部電源に切り替え済
- ・ 6号機：外部からの送電を完了し、電気機器の調査実施中
(6号機D/Gにて使用済燃料プールの冷却中)

3. 発電所の状況

(1) 福島第一

	主要事象・対応	主要データ
1号機 ※INES評価 レベル5 (広範囲な 影響を伴う 事故)	11日15:42 10条通報(電源喪失) 11日16:36 15条事象発生(冷却装置注水 不能) 12日00:49 15条事象発生(格納容器圧力 異常上昇) 12日14:30 ベント開始 12日15:36 水素爆発 12日20:20 原子炉への海水注水 21日20:00 機器の確認中(2号機より受 電)	・水位(22日11:20) (A)-1800mm (B)-1750mm ・原子炉圧力(22日11:20) (A) 0.227MPaG、(B) 0.205MPaG ・格納容器圧力(22日11:20) 0.175 MPaabs
2号機 ※INES評価 レベル5	11日15:42 10条通報(電源喪失) 11日16: 36 15条事象発生(冷却装置注水不能) 14日13:25 15条事象発生(冷却機能喪失) 14日16:34 原子炉への海水注入 14日22:50 15条事象発生(格納容器圧力 異常上昇) 15日00:00 ベント開始 15日06:10 異音発生 15日06:42 サプレッションプール損傷の 疑い(長官発表時刻) 15日08:25 白煙発生 20日15:08 使用済み燃料プールへの注水 (約40t)を実施(~17:20) 21日18:22 建屋の屋上屋根部から白いも や状の煙が噴出(22日7:11 ほとんど見え ない状態) 21日20:00 受電を完了、機器の確認中	・水位(22日11:20) (A)-1350mm ・原子炉圧力(22日11:20) (A)-0.018MPaG、(B)-0.018MPaG ・格納容器圧力(22日11:20) 0.110MPaabs ・使用済燃料プール水温:53°C(22 日11:20)
3号機 ※INES評価 レベル5	11日15:42 10条通報(電源喪失) 13日05:10 15条事象発生(冷却機能喪失) 13日08:41 ベント開始 13日13:12 原子炉への海水注入 14日07:44 15条事象発生(格納容器圧力 異常上昇) 14日11:01 水素爆発 15日10:22 400mSv/hの線量 16日08:34及び10:00 白煙発生 17日以降、陸自ヘリによる散水。自衛隊、	・水位(22日10:35) (A)-1575mm、(B)-2350mm ・原子炉圧力(22日10:35) (C)-0.101MPaG、(A) 0.036MPaG ・格納容器圧力 0.100MPaabs (22日00:15) 0.100MPaabs (22日05:30) 0.100MPaabs (22日10:35)

	東京消防庁等による放水を実施。 21日15:55 やや灰色がかった煙が噴出(18:02鎮静化) 22日10:35 機器の確認中(4号機より受電)	
4号機 ※INES評価レベル3 (重大な異常事象)	14日04:08 使用済燃料貯蔵プール水温度が84℃に上昇 15日09:38 3階部分で火災発生(鎮火) 16日05:45 火災発生(自然鎮火) 20日以降、自衛隊、東京電力等による放水を実施 21日20:00 煙発生等の影響により、受電完了確認作業中断 22日10:35 受電を完了、機器の確認中	・使用済燃料貯蔵プール水温計測不能(14日04:08以降)
5号機	使用済燃料貯蔵プール水温度が上昇傾向 17日～ 電源復旧作業中 18日 屋上孔開け作業終了(水素対策) 19日05:00 RHRポンプを起動し、使用済み燃料プールの冷却を開始 20日14:30 冷温停止 21日20:00 受電完了	プール水温:35.8℃(22日01:00) プール水温:37.4℃(22日08:00) プール水温:37.5℃(22日11:00)
6号機	使用済燃料貯蔵プール水温度が上昇傾向 17日～ 電源復旧作業中 18日 屋上孔開け作業を終了 19日22:14 RHRポンプを起動し、使用済み燃料プールの冷却を開始 20日19:27 冷温停止 21日20:00 受電完了	プール水温:30.0℃(22日01:00) プール水温:23.5℃(22日08:00) プール水温:25.0℃(22日11:00)
その他	使用済燃料共用プールが満水であることを確認。水温:61℃程度(21日16:30) 乾式キャスク建屋*の外観目視点検の結果、異常なし 21日10:37 共用プールへの注水を実施(～15:30)	※使用済燃料を乾式の貯蔵容器におさめ、保管庫に貯蔵するための建屋

(2) 福島第二

全号機が冷温停止中(1、2、4号機(INES評価レベル3)は、発生した15条事象から復帰済み)

4. 緊急事態宣言

11日19:03 原子力緊急事態宣言発令(福島第一発電所)

12日07:45 原子力緊急事態宣言発令(福島第二発電所)

5. 避難指示

11日21:23 総理指示：福島第一発電所の半径3km圏内の避難、3km～10km圏内の屋内退避
12日05:44 総理指示：福島第一発電所の半径10km圏内の避難
12日17:39 総理指示：福島第二発電所の半径10km圏内の避難
12日18:25 総理指示：福島第一発電所の半径20km圏内の避難
15日11:06 総理指示：福島第一発電所の半径20～30km圏内の屋内退避

1 東京電力(株)福島第一原子力発電所(1、2、3、4、5、6号機)の事故状況

所在地：福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22

原子力施設：沸騰水型原子炉(BWR)

出力：1号機(46万kW)
2号機(78万4千kW)
3号機(78万4千kW)
4号機(78万4千kW)
5号機(78万4千kW)
6号機(110万kW)

(i) 事故の発生・進展経緯(主な事象のみについて記載)

11日

- 15:42 全交流電源喪失のため1、2、3号機に関し、原子力災害対策特別措置法第10条の規定に基づく特定事象発生の通報
- 16:36 1、2号機に関し、非常用炉心冷却装置注水不能(原災法15条報告事象)の発生
- 16:45 1、2号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報(冷却装置注水不能)

12日

- 00:49 1号機に関し、「格納容器圧力異常上昇」に該当と判断
原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報(格納容器圧力異常上昇)
- 14:30 1号機に関し、ベント開始
- 15:36 1号機で水素爆発発生
- 16:17 敷地境界付近の放射線量が $500\mu\text{Sv/h}$ を超えたことから、原災法15条事象が発生したと判断
- 20:20 1号機に関し、消火系ラインを使用して、海水による原子炉への注水を開始
- 20:41 格納容器は破損していないことを確認(官房長官発言)

13日

- 05:10 3号機に関し、非常用炉心冷却装置注水不能(原災法15条報告事象)
※高圧注入系が停止したため、原子炉隔離時冷却系による注水を実施するも、同系が起動せず
- 05:38 3号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報
- 08:41 3号機に関し、ベント開始
- 08:56 敷地境界付近の放射線量が $500\mu\text{Sv/h}$ を超えたことから、原災法15条事象が発生したと判断
- 13:12 3号機に関し、原子炉への海水注入開始
- 14:15 MP4で $500\mu\text{Sv/h}$ を超える線量を測定したことから、「敷地

境界放射線量異常上昇」に該当すると判断

14日

- 01:10 1及び3号機に関し、汲み上げ箇所の海水が少なくなったことから、海水注入を停止
- 06:10 3号機に関し、ドライウェル圧力が460KPa（設計上の最高使用圧力：427KPa）程度まで上昇
- 07:44 3号機に関し、ドライウェル圧力が超過していることから、「格納容器圧力異常上昇」（原災法15条報告事象）に該当と判断。
- 07:55 3号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生のお知らせ（冷却機能喪失）

11:01 3号機で水素爆発発生

- 11:01 2号機に関し、原子力建屋パネル開放（水素対応）
- 11:15 東京電力によれば3号機の爆発は1号機で発生したものと同一事象。格納容器と圧力容器は健全
- 13:25 2号機に関し、「冷却機能の喪失」（原災法15条報告事象）に該当と判断
- 13:25 2号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生のお知らせ（冷却機能喪失）
- 16:34 2号機に関し、原子炉への海水注入開始
- 17:17 2号機に関し、原子炉水位がTAF（有効燃料頂部：±0mm）に到達した
- 18:06 2号機に関し、逃がし安全弁を開放したところ、水位が-1500mm→-1100mmに回復。原子炉圧力が5.4MPaのため、海水注入は実施していない。
- 18:22 2号機に関し、原子炉水位が-3700mmに到達し、燃料全体が露出したと判断した
- 18:56 2号機に関し、圧力と水位は以下のとおり
原子炉圧力：0.608MPa
原子炉水位：ダウンスケール（-3700mm以下）
- 22:50 2号機に関し、「格納容器圧力異常上昇」（原災法15条報告事象）に該当と判断
- 23:39 2号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生のお知らせ

15日

- 00:00 2号機に関し、ベント開始
- 01:11 2号機に関し、原子炉圧力：1.44 ⇒ 0.92MPa
- 03:00 2号機に関し、ドライウェル圧力が設計圧力を超えたことから、減圧操作及び注水操作を試みるも、まだ減圧しきれていない
- 05:00 2号機に関し、圧力と水位は以下のとおり
原子炉圧力：0.626MPa
原子炉水位：ダウンスケール

06:10 2号機に関し、圧力抑制室付近で異音が発生し、同室内の圧力低下、

同室で何らかの異常が発生

06:14 4号機に関し、音がして壁に穴が開いた

3号機に関し、煙が出ている。

06:42 2号機に関し、サブレーションプールに一部欠損がある模様（官房長官会見）

06:56 4号機に関し、建屋の上が変形した模様

08:25 2号機建屋5階付近から白い煙を確認

09:38 4号機原子炉建屋3階北西付近より火災が発生していることを確認し、消防へ通報

10:59 オフサイトセンターに対し、退避命令発出。福島県庁へ退避

12:25 4号機の鎮火を確認

16日

05:45 4号機原子炉建屋3階北西付近より火災が発生していることを確認

07:26 4号機火災につき、自然鎮火したものと推定

08:34 3号機に関し、白煙が大きく噴出

11:14 2号機に関し、現場の外観からの判断では健全

3号機に関し、発生している白煙についてはプールからの蒸発量が多いものと推定。格納容器へのパラメーターに特異な変化なし。使用済燃料プールへの注水を優先

11:32 各種データの分析により、3号機の格納容器の重大な損傷の可能性は低いとみて、11:30をもって作業の再開を指示

17日

09:48 3号機に関し、陸自ヘリにより散水（4回）を実施（～10:00）

19:05 3号機に関し、警察の放水車により放水（1回）を実施（～19:15）

19:35 3号機に関し、自衛隊の消防車により放水（5回）を実施（～20:09）

放水前後の放射線量（3、630⇒3、586 μ Sv/h）

18日

10:00 使用済燃料共用プールが満水（温度：55 $^{\circ}$ C）であることを確認
また、乾式キャスク建屋（使用済燃料を乾式の貯蔵容器におさめ、保管庫に貯蔵するための建屋）の外観目視点検を実施した結果、異常がなし

13:30 5号機に関し、屋上孔開け作業終了

14:00頃 3号機に関し、自衛隊消防車による放水（7回）を実施（～14:38）

14:42 3号機に関し、米軍高圧放水車を使用した東京電力による放水（1回）を実施（～14:45）

17:00 6号機に関し、屋上孔開け作業終了

17:50 福島第一・第二原子力発電所事故について、原子力安全・保安院が

INES (国際原子力・放射線事象評価尺度) の暫定評価結果を
発表

- ・ 1, 2 及び 3 号機 : 評価レベル 5 (広範囲な影響を伴う事故)
 - ・ 4 号機 : 評価レベル 3 (重大な異常事象)
- ・ 外部送電線から予備電源変電施設までの受電を完了

(参考) INES (国際原子力・放射線事象評価尺度)

- 評価レベル 7 : 深刻な事故 (チェルノブイリ発電所事故)
- 評価レベル 6 : 大事故
- 評価レベル 5 : 広範囲な影響を伴う事故 (スリーマイル島発電所事故)
- 評価レベル 4 : 局所的な影響を伴う事故 (東海村 JCO 臨界事故)
- 評価レベル 3 : 重大な異常事象 (旧動燃東海再処理施設アスファルト固
化処理施設火災爆発事故)
- 評価レベル 2 : 異常事象 (美浜発電所 2 号機事故)
- 評価レベル 1 : 逸脱 (「もんじゅ」ナトリウム漏れ事故)

19日

00:30 3号機に関し、緊急消防援助隊 (東京消防庁・ハイパーレスキュー
隊) の消防車による連続放水を実施 (~00:50)

05:00 5号機に関し、RHRポンプ (C) が運転を再開し、使用済み燃
料プールの冷却を開始

07:42 6号機の非常用ディーゼル発動機が 2 台運用可能になり、5 及び
6 号機でディーゼル発動機による電源を確保

08:58 西門付近で放射線量が $500 \mu\text{Sv/h}$ を超えたことから、原災法
15 条事象が発生したと判断

09:15 5 及び 6 号機原子炉建屋屋根部に水素ガス滞留防止の穴あけ (3
箇所) を完了

14:05 3号機に関し、緊急消防援助隊 (東京消防庁) の消防車による連
続放水を実施 (~20日03:40)

放水前後の放射線量 (3, 417 \Rightarrow 2, 758 $\mu\text{Sv/h}$)

18:30 5号機に関し、使用済燃料プール温度が低下
68.8°C (19日06:00) \Rightarrow 48.1°C (18:00)

22:14 6号機に関し、RHRポンプ (C) が運転を再開し、使用済み燃
料プールの冷却を開始

20日

03:00 6号機に関し、使用済燃料プール温度が低下
67.5°C (19日23:00) \Rightarrow 52.0°C (03:00)

06:20 コンクリートポンプ車が福島県小名浜に到着

08:00 3号機に関し、炉内の温度が三百数十度になっており、炉圧が高
くなっている。(原子炉の通常運転中は 280~290°C)

08:20 4号機に関し、自衛隊の消防車 (10 台) により放水 (約 81 トン)
を実施 (~09:29)

14:30 5号機に関し、冷温停止状態 (炉水 100°C 未満)
3号機に関し、原子炉格納容器内が高めで推移していることから注

視

- 15:08 2号機に関し、東京電力（消防車）による注水（約40トン）を実施（～17:20）
- 18:22 4号機に関し、自衛隊の消防車（10台）により放水（約81トン）を実施（～19:43）
- 19:27 6号機に関し、冷温停止状態（炉水100℃未満）
- 21:30 3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による連続放水（約1、137トン）を実施（～21日03:58）

21日

- 06:37 4号機に関し、自衛隊の消防車12台及び東電の米軍高圧放水車1台により放水（13回、計約91トン）を実施（～08:41）
放水前後の放射線量（2、319⇒2、126 μ Sv/h）
- 10:37 使用済燃料共用プールに関し、東京電力（消防車）による注水（約130トン）を実施（～15:30）
- 14:30 1～4号機の放水口付近（南側）において、海水をサンプリングして核種分析を行った結果、放射線核種が検出された。検出核種、濃度、及び「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められた基準値は以下のとおり

Co(コバルト)-58 濃度：5.955 $\times 10^{-2}$ Bq/cm³、基準値：1 $\times 10^0$ Bq/cm³
I(ヨウ素)-131 濃度：5.066 $\times 10^0$ Bq/cm³、基準値：4 $\times 10^{-2}$ Bq/cm³
I(ヨウ素)-132 濃度：2.136 $\times 10^0$ Bq/cm³、基準値：3 $\times 10^0$ Bq/cm³
Cs(セシウム)-134 濃度：1.486 $\times 10^0$ Bq/cm³、基準値：6 $\times 10^{-2}$ Bq/cm³
Cs(セシウム)-138 濃度：2.132 $\times 10^{-1}$ Bq/cm³、基準値：3 $\times 10^{-1}$ Bq/cm³
Cs(セシウム)-137 濃度：1.484 $\times 10^0$ Bq/cm³、基準値：9 $\times 10^{-2}$ Bq/cm³

- 15:55 3号機に関し、やや灰色がかった煙が噴出（調査中）
- 16:49 3号機の煙に関し、煙量に変更はないが、灰色から白色に変化
- 18:02 3号機に煙に関し、鎮静化を確認
- 18:22 2号機に関し、建屋の屋上屋根部から白いもや状の煙が噴出（調査中）

22日

- 14:10 3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による連続放水を実施

(ii) 全号機の水位、圧力等について

○福島第一原子力発電所パラメータ（別添1参照）

(iii) 放射性物質の漏えいに関する情報

○福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧（別添2参照）

○福島県内各地方 環境放射能測定値（暫定値）（別添3参照）

○環境放射能水準調査（周辺都道府県モニタリング）（別添4参照）

- 環境放射能水準調査結果（定時降下物）（別添5参照）
- 環境放射能水準調査結果（上水（蛇口））（別添6参照）
- 海水核種分析（別添7参照）

(iv) 被害状況、避難状況等（未確認情報を含む）

○人的被害 社員2名（うち2名は軽傷）

協力会社2名（うち1名両足骨折、残りの1名は負傷の程度は不明だが病院へ搬送）

行方不明2名

急病人2名（脳梗塞、左胸をおさえて立てない）

管理区域内で17名（社員9名、協力会社8名）が顔面に放射性物質が付着（病院への救急搬送を要しない程度の被ばく）

ベント操作に伴い作業員1名が放射線大量被ばく（線量106.30mSv）

17:30にオフサイトセンターに搬送

社員2名が中央制御室での全面マスク着用作業中に不調を訴え、受診のため搬送

被ばくした警察官2名が除染完了

被ばくした消防官は確認中

【1号機爆発による被害】11日15:36

白煙が発生した際に4名（社員2名、協力会社2名）が負傷し、病院へ搬送

【3号機爆発による被害】14日11:01

3号機爆発に伴い負傷者11名（東京電力社員4名、協力会社等3名、自衛隊4名）

※負傷した自衛隊員4名は中央特殊武器防護隊の隊員（いずれも軽傷）

※3号機爆発に伴い、負傷した東京電力社員4名、協力会社等3名のうち、4名を福島第二原発の診療所に搬送、2名を救急車で搬送（搬送先は確認中）。未搬送1名は搬送不要な怪我

※自衛隊員以外の負傷者7名のうち6名に放射性物質の付着、うち5名については除染済み

16日

10:56 福島第二原発に搬送されていた負傷者1名が脇腹痛を訴えたため、福島県立医科大学付属病院へ搬送

【その他の被ばく】

双葉厚生病院からの避難時の被ばく者（3名確認）

※ヘリ輸送待機時に被ばくした可能性のある60名のうち3名（患者若しくは職員）を検査した結果、被ばくを確認。また、バスにて避難した35名については、県対策本部は被ばくしていないと

判断

バスにより避難した被ばく者

※100名のうち9名を検査した結果、被ばくを確認

福岡市消防ヘリ（ゆりかもめ）フライト中の被ばく

※福島第一原発3号機爆発時20km圏内では飛行していなかったが、機内で26000CPMを記録。隊員6名のうち最高値は4500CPM。福島空港で除染中

空母「ロナルド・レーガン」等の米軍艦船が、仙台沖活動中に低レベルの放射性物質を検知した。同空母乗組員がさらされた可能性のある被ばく量は、最大でも自然界における被ばく量の約1カ月分以下

○避難状況

11日

20:50 福島県が発電所半径2キロの住民に避難指示

21:23 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪江町長に対し、避難指示

福島第一原子力発電所1号機から半径3Km圏内の住民は、避難すること。

また、福島第一原子力発電所1号機から半径10Km圏内の住民は、屋内待避すること。

現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。

区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

12日

00:30 対象住民の避難措置完了

・双葉町 3,057人(01:45現在 3Km以内避難措置完了)

・大熊町 2,805人(01:45現在 3Km以内避難措置完了)

05:44 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪江町長に対し、避難指示。

福島第一原子力発電所から半径10Km圏内の住民は、避難すること。

現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。

区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

- ・富岡町 14,808人
- ・大熊町 11,363人
- ・双葉町 7,243人
- ・浪江町 17,793人 合計51,207人

18:25 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪江町長に対し、避難指示

福島第一原子力発電所から半径20Km圏内の住民は、避難すること。
 現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。
 区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

- ・富岡町 15,736人
- ・大熊町 11,321人
- ・双葉町 6,900人
- ・浪江町 20,661人
- ・川内村 2,893人
- ・楢葉町 7,826人
- ・南相馬市 70,954人
- ・田村市 41,212人 合計177,503人

15日 11:00 内閣総理大臣指示

福島第1原子力発電所から20km以上30km圏内の住民は、屋内待避すること。

15日

14:00頃 対象住民の避難措置完了

【避難者受け入れ態勢】
 ○茨城県・・・避難場所109ヶ所、受け入れ人数約18,000名
 ○栃木県・・・避難場所 72ヶ所、受け入れ人数約10,000名

- 物的被害 1、2、3号機で使用済プールスロッシング
 重油タンク流出
 海水ポンプ機能喪失
 4号機重油タンク脇にて火災発生

1号機原子炉建屋で爆発

2 東京電力(株)福島第二原子力発電所(1、2、3、4号機)の事故状況

所在地：福島県双葉郡楳葉大字波倉字小浜作12

原子力施設：沸騰水型原子炉(BWR)

出力：1号機(110万kW)

2号機(110万kW)

3号機(110万kW)

4号機(110万kW)

(i) 事故の発生・進展経緯

11日

17:35 原子炉冷却材漏えい(原災法10条報告事象)
1号機に関し、原子力災害対策特別措置法第10条の規定に基づく特定事象発生の通報(17:50に通報)

18:33 原子炉除熱機能喪失(原災法10条報告事象)
※津波により海水ポンプの起動が確認できないため
3、4号に関し、原子力災害対策特別措置法第10条の規定に基づく特定事象発生の通報

20:00 1、2、3、4号機については外部電源確保

12日

03:00 原子炉隔離時冷却系は停止中。1、2、3、4号機に関し、現在、復水補給水系で原子炉内に注水中

05:22 1号機に関し、圧力抑制機能喪失(原災法15条報告事象)

05:32 2号機に関し、圧力抑制機能損失(原災法15条報告事象)

05:40 1号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報

05:56 2号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報

06:07 4号機に関し、圧力抑制機能損失(原災法15条報告事象)

06:10 4号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報

※1、2、4号機はいずれも除熱能力が無いため、圧力抑制室の温度100度を超過

12:15 3号機に関し、冷温停止(安全な状態)

14日

01:24 1号機に関し、原子炉冷却機能の復旧作業が完了し冷却開始

07:13 2号機に関し、原子炉冷却機能の復旧作業が完了し冷却開始

10:15 1号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定から復帰

13:40 1号機に関し、冷温停止

14:20 2号機に関し、冷温停止

15:47 4号機に関し、冷却開始

15:52 2号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定から復帰

19:00 1号機に関し、冷温停止中を確認

2号機に関し、冷温停止中を確認

4号機に関し、冷却中を確認

15日

07:15 4号機に関し、冷温停止

4号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定から復
帰

18日

17:50 福島第一・第二原子力発電所事故について、原子力安全・保安院が
INES（国際原子力・放射線事象評価尺度）の暫定評価結果を
発表

・1、2及び4号機：評価レベル3（重大な異常事象）

21日

00:00 1、2、3、4号機に関し、冷温停止中
水位は以下のとおり

1号 原子炉水位：10696mm

2号 原子炉水位：10246mm

3号 原子炉水位：7596mm

4号 原子炉水位：8596mm

22日

00:00 1、2、3、4号機に関し、冷温停止中
水位は以下のとおり

1号 原子炉水位：8146mm

2号 原子炉水位：10246mm

3号 原子炉水位：7396mm

4号 原子炉水位：8096mm

(ii) 放射性物質の漏えいに関する情報

○福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧（別添8参照）

(iii) 被害状況、避難状況等（未確認情報を含む）

○人的被害 軽傷2名、重症1名、

死亡2名（クレーンが折れオペレーターが頭部に接触（1人目）、
タワークレーンに閉じ込められていたが13日05:17死亡確認
（2人目））

○避難状況

12日

07:45 内閣総理大臣から、福島県知事、広野町長、楢葉町長、

富岡町長及び大熊町長に対し、避難指示

福島第二原子力発電所1号機から半径3 Km圏内の住民は、避難すること。

また、福島第一原子力発電所1号機から半径1.0 Km圏内の住民は、屋内待避すること。

現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。

区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

14:05 対象住民の避難措置完了

- ・楢葉町 1,515人
- ・富岡町 6,534人

17:39 内閣総理大臣から、福島県知事、広野町長、楢葉町長、富岡町長及び大熊町長に対し、避難指示

福島第二原子力発電から半径1.0 Km圏内の住民は、避難すること
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。

区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

- ・富岡町 15,961人
 - ・大熊町 7,127人
 - ・楢葉町 8,100人
 - ・広野町 1,238人
- 合計 32,426人

15日までに

10 km圏内 対象住民の避難措置完了

○物的被害 情報なし

3 政府の対応

11日

16:36 「東京電力福島第一原子力発電所における事故に関する官邸対策室」を設置

19:03 **原子力緊急事態宣言発令（福島第一原子力発電所で起きた事象について）**

「福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策本部」の設置

第1回原子力災害対策本部の開催（～19:22）

19:45 官房長官会見（～19:57）

21:23 総理大臣指示

21:41 総理大臣指示（経済産業大臣より伝達）

12日

00:15 官房長官記者会見

03:12 官房長官記者会見

05:44 総理大臣指示

07:11 総理大臣による視察（到着）

07:45 **原子力緊急事態宣言発令（福島第二原子力発電所で起きた事象について）**

「福島第一原子力発電所事故及び福島第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」に改名

09:15 第2回原子力災害対策本部の開催

12:08 第3回原子力災害対策本部の開催

17:39 総理大臣指示

17:45 官房長官記者会見

18:00 総理大臣指示

18:25 総理大臣指示

20:32 総理大臣会見（～20:41）

20:41 官房長官会見（～21:08）

22:05 第4回原子力災害対策本部の開催

13日

08:00 官房長官記者会見

10:04 第5回原子力災害対策本部の開催

11:02 官房長官記者会見（～11:20）

15:30 官房長官記者会見（～15:37）

16:50 官房長官記者会見（～17:11）

19:49 総理大臣会見（～19:58）

19:58 官房長官会見（～20:14）

20:14 経済産業大臣会見（～20:19）

21:35 第6回原子力災害対策本部の開催

14日

05:15 官房長官会見（～05:35）

09:53 第7回原子力災害対策本部の開催

- 10:56 官房長官会見 (～11:15)
- 11:40 官房長官会見 (～11:44)
- 12:39 官房長官会見 (～12:53)
- 14:12 経済産業大臣が、屋内退避が命じられている住民に対し、20km圏外への退避の再開を指示
- 16:15 官房長官会見 (～16:48)
- 21:03 官房長官会見 (～21:36)

15日

福島原子力発電所事故対策統合本部の設置

- 05:39 官房長官会見 (～05:46)
- 06:42 官房長官会見 (～06:46)
- 10:30 経済産業大臣から東京電力株式会社に対して原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき以下の命令を発出
 - (1) 福島第一原子力発電所第4号機の使用済燃料プールの消火に努めること。併せて、再臨界の防止に努めること。
 - (2) 福島第一原子力発電所第2号機について、極力早期に原子炉への注水を行うこと。必要に応じ、ドライウェルのベントを行うこと。
- 11:01 総理大臣会見 (～11:06) (20～30km圏内の屋内待避指示)
- 11:06 官房長官会見 (～11:29)
- 12:53 第8回原子力災害対策本部 (～13:14)
- 16:37 福島中央テレビから福島第一原子力発電所に係る画像提供開始 (18日20:10、防衛省に対しても同画像の提供開始)
- 16:22 官房長官会見 (～16:47)
- 22:00 経済産業大臣から東京電力株式会社に対して原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき以下の命令を発出
 - ・福島第一原子力発電所第4号機の使用済燃料プールへの注水を可及的速やかに行うこと。

16日

東京大大学院 小佐古教授を内閣官房参与に任命

- 11:15 官房長官会見 (～11:44)
- 16:40 第9回原子力災害対策本部 (～16:55)
- 17:56 官房長官会見 (～18:24)

17日

- 11:27 防衛大臣会見 (～11:37)
- 11:30 官房長官会見 (～12:03)
- 18:13 第10回原子力災害対策本部 (～18:25)
- 18:42 官房長官会見 (～19:20)

18日

- 10:55 官房長官会見 (～11:34)
- 16:48 官房長官会見 (～17:33)

20:13 総理大臣会見（～20:28）

19日

16:07 官房長官会見（～16:54）

20日

16:31 官房長官会見（～17:15）

17:26 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害特別措置法第20条第3項の規定に基づき下記のとおり指示する

記

1. 福島第一原子力発電所施設に対する放水、観測、及びそれらの作業に必要な業務に関する現場における具体的な実施要領については、現地調整所において、自衛隊が中心となり、関係行政機関及び東京電力株式会社の間で調整の上、決定すること。
2. 当該要領に従った作業の実施については、現地に派遣されている自衛隊が現地調整所において一元的に管理すること。

21日

16:03 第11回原子力災害対策本部の開催（～16:42）

17:58 官房長官会見（～18:39）

22日

11:10 官房長官会見（～11:36）

原子力発電所の事故対応

・経済産業省

11日

15:42 警戒本部設置、現地警戒本部設置

21:14 池田経済産業副大臣の福島第一原子力発電所の原子力災害現地対策本部入りのため、防衛省をヘリコプターにて出発

22:30 池田経済産業副大臣が大滝根分屯基地到着

12日

00:00 池田経済産業副大臣が現地本部（福島県原子力センター）到着

03:05 海江田大臣、寺坂保安院長、東京電力小森常務が記者会見

20:05 総理指示を踏まえ、原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき、福島第一原子力発電所第1号機の海水注入等を指示

13日

11:20 現地原子力対策本部から経済産業省対策本部あてに、保健婦や看護師等の派遣要請あり。他省庁に協力要請

15日

16:20 現地対策本部長を池田副大臣から松下副大臣に交代し、現地対策本部の機能を福島県庁内に移転

・原子力安全・保安院

11日

14:46 災害対策本部設置

20:50 福島県対策本部が福島第一原子力発電所1号機の半径2kmの住人(1864人)に避難指示

21:55 東京電力から21:00現在の状況につき発表。福島第一原子力発電所の運転状態が不明であり、原子炉水位確認できない。原子炉水位低下により放射性物質が放出される恐れがあるため、自治体から半径2km以内の地域住民に対して避難勧告が发出

22:00 福島第一2号機の今後のプラント状況の評価結果(放出される放射性物質の量は解析中)

(実績) 14:47 原子炉スクラム(RCIC起動)

(実績) 20:30 RCIC停止(原子炉への注水機能喪失)

(実績) 21:50 水位計復活(L2:燃料上部より約3mの水位)

(予測) 22:50 炉心露出

(予測) 23:50 燃料被覆管破損

(予測) 24:50 燃料熔融

(予測) 27:20 原子炉格納容器設計最高圧(527.6KPa)到達
原子炉格納容器ベントにより放射性物質の放出

23:03 福島県内堀副知事が原子力センターに到着

23:10時点 電源車状況

出発地：東北電力、台数：高圧2、状況：福島オフサイトセンターに到着
(21:09)

出発地：水戸、台数：高圧1・低圧1、状況：移動中(22:48)

12日

01:55 福島第一原発2号機において、津波の危険性のため電源接続作業中止。
02:00から作業を再開し4時間程度の作業時間を見込み

02:29 福島第一原発2号機で圧力が上昇した格納容器から原子炉建屋を通じて
外部に蒸気を逃がすことを検討中

13日

09:30 福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長、浪江町長に対し、原災法
に基づき、放射能除染スクリーニング基準(40Bq/cm²または6000c
pm以上の者を除染)について指示

・警察庁

11日

14:46 警備局長を長とする災害警備本部を設置

15:14 長官を長とする緊急災害警備本部に格上げ

15:07 各都道府県に対し、広域緊急援助隊の派遣を指示

(12日04:50現在 警備・交通部隊2019名、刑事部隊12
0名)

21:30 福島第一原子力発電所周辺の避難誘導対策として、福島県警の部隊70
人を派遣

22:40 警察官120名(双葉警察署80名、県機10名、官機30名)が避難
対応中

第2機動隊30名が現場に急行中(23:15到着予定)

12日

・モニタリングカーの放射線測定資機材を搭載した車両のパトカーによる
先導を実施(茨城県警)

05:25 電源車状況(53台出発、うち9台到着。直近まで29台きている)

07:30 電源車状況(53台出発、うち14台到着、まもなく到着11台、オフ
サイトセンター19台待機中、現場へ移動中9台)

15:47 県警ヘリから、原発付近にいる各部隊に対し、一般人の避難誘導を行
いながら、早期の離脱を指示

13日

08:00 10Km~20Km圏内の避難対象者を誘導するため、警察官100名
を投入

14日

・岡山県警察広域緊急援助隊28人、山口県警察広域緊急援助隊26人は、

原発関係の規制業務に従事

15日

- ・第一原発の原子炉冷却に必要な海水の汲み上げに使用する在日米軍消防車の先導を実施（福島県警・神奈川県警・警視庁・茨城県警）
 - ・第一原発の原子炉冷却装置を動かすために必要な配電盤の搬送車両の先導を実施（福島県警・茨城県警）
- 20:00 北茨城市内の野口雨情記念館駐車場及び常陸太田市内の里見ふれあい駐車場において、県が実施する避難車両乗車員の放射線汚染チェックについて、21:00から支援を実施する予定

16日

- 18:50 福島原発からの避難民を磐越道阿武隈高原SA（上り線）で洗浄予定、対象車両約100台

17日

- 02:52 警察部隊は、楢葉町所在のJ-Villageに到着。自衛隊から防護服を受領
- 15:40 警察の放水車のオペレーターを乗せたバス及び自衛隊の化学防護車が、福島第一原発に到着
- 19:05 福島第一原発において放水車により放水（1回）を実施（～19:15）
- ・NBC部隊22人が、浜通り方面において放射線量計測活動に従事（警視庁・神奈川県警察）

・防衛省

11日

- 18:35 原発災害対応のため中央即応集団110名、化学防護車4両を待機（朝霞駐屯地）
- 18:45 44普通科連隊（福島）の80名が福島第一原子力発電所のオフサイトセンターへ出発（21:00到着予定）
- 19:30 原子力災害派遣命令を受け、大宮駐屯地の陸上自衛隊化学防護車を福島第一原子力発電所に出動
- 22:15 自衛隊80名が現地到着

12日

- 03:35 中央特殊武器防護隊（朝霞）の先遣隊2名が福島第一原子力発電所のオフサイトセンターへ到着
- 04:50 中央特殊武器防護隊（朝霞）の主力約22名、車両7両がオフサイトセンターへ前進中
- 第44普通科連隊の人員約50名により、原発地域において電源運搬支援を実施中
- ・第44普通科連隊の人員約30名により、オフサイトセンター周辺において救護活動を実施中
 - ・第6科学防護隊（郡山）の人員約10名が駐屯地を出発
 - ・北部方面隊の人員約900名、車両約250両を米艦艇による輸送を

調整中

・中央特殊武器防護隊の主力約90名前進準備中（活動場所は確認中）

- 06:48 東北方面隊の人員約100名、車両50両がオフサイトセンターに向け福島駐屯地を出発
- 08:30 中央特殊武器防護隊の車両7両（化学防護車4両を含む）がオフサイトセンター到着
- 08:30 第6化学防護隊（郡山）の人員8名が駐屯地を出発
- 17:35 自衛隊ヘリ7機が福島第一原発の10km圏内で取り残されている人達の救出のため現場に向かっている。煙の勢いがあり救出できないが、継続して救出作業中
- 18:58 海上自衛隊第2航空群（八戸）航空機がガイガーカウンターで所要の計測を実施
- 20:40 航空自衛隊中部航空方面隊の水タンク車が出発
- 21:14 航空自衛隊輸送機が冷却タービンを空輸
- 20:52 海上自衛隊航空機によるガイガーカウンターによる計測の結果、福島原発から西20マイルは異常なし
- 23:10 海上自衛隊航空機によるガイガーカウンターによる計測の結果、福島原発から西20マイルにて0~0.1マイクログレイ
- 23:36 航空自衛隊航空機がヨウ素剤等の物資空輸（木更津発）
- 13日
- 08:05 原発冷却水支援のため、北部航空方面隊、中部航空方面隊、航空総隊直轄部隊の水タンク車9台が四倉町到着
- 09:25 福島県防災係からの要請に応じ、陸上自衛隊第12旅団第12化学防護小隊が二本松に除染所開設
- 10:50 第12化学防護小隊は、被ばくの可能性がある避難民40名のうち半数の除染作業を終了。対象者の増加は今のところなし。
- 13:37 第1ヘリ団（木更津）のUH-60が1機離陸、化学学校の2名を乗せるとともに、以降モニタリングの支援を実施予定
- 14:00 第12化学防護小隊は、被ばくの可能性がある避難民200名のうち除染対象と判明した50名の除染を完了
- 15:00 福島第一原発のオフサイトセンターに80名を派遣
- 17:57 福島原発での空中散水を目的とした放射線モニタリングを16:15から実施する予定であったが、3号機の水素爆発の危険性を考慮し、モニタリング及び空中散水を一時中止
- 17:57 空自給水車両10両が福島第二原発に到着、作業開始
- 20:28 空自による福島第二原発給水作業終了
- 21:40 川俣町体育館で中央特殊武器防護隊10名が住民100名に対し除染支援を実施（～14日01:00）
- 14日
- 01:30 空自による福島第二原発での給水作業（第2回目）開始

- 05:00 空自による福島第二原発での給水作業（第2回目）終了
- 06:45 第二原発に対する給水活動実施中
- 09:42 安全性の確保が出来たため、ポンプ車両7両で第一原発3号機に向かう
- 10:27 第二原発において、陸自・空自がタンク車により冷却水を注入実施
- 13:58 福島第一原発のモニタリング支援のため、第31航空群（岩国）のOP-3Cが1機離陸
- 20:56 第一原発2号機が危険な状態のため、全員オフサイトセンターから郡山駐屯地へ移動

15日

- 13:05 福島県立医大の要請を受け、防衛省の除染設備の搬送手続き中
- 14:20 福島県庁で中央特殊武器防護隊27名が除染支援を実施（～16:46）
- 15:52 冷却水を注入するために必要なポンプの燃料を福島第二原発に輸送完了
- 22:20 福島県立医大病院に、中央特殊武器防護隊15名で除染所を設置

16日

- 09:00 大滝根山放射線測定地：5.8 μ Sv/h（中性子検出されず）
- 10:00 大滝根山放射線測定地：6.0 μ Sv/h（中性子検出されず）
- 14:55 放射線モニタリングの為ヘリの飛行開始、線量の結果により放水を実施予定
- 16:00 福島第一原発3号機への放水の為、CH-47（ヘリ）1機が離陸。モニタリング結果により中止の可能性あり
- 17:20 本日はヘリによる放水作業を実施しない

17日

- 09:48 【散水】第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（1回目）を実施
- 09:53 【散水】第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（2回目）を実施
- 09:56 【散水】第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（3回目）を実施
- 10:00 【散水】第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（4回目）を実施
- 15:40 警察の放水車のオペレーターを乗せたバス及び自衛隊の化学防護車が、福島第一原発に到着
- 16:14 自衛隊の消防車5台が、福島第一原発に向けてJ-ビレッジを出発
- 17:37 自衛隊の消防車5台及びその他関係車両が第一福島原発正門に到着
- 19:35 【放水】第一原発3号機に関し、消防車により放水（1回目）を実施
- 19:45 【放水】第一原発3号機に関し、消防車により放水（2回目）を実施
- 19:53 【放水】第一原発3号機に関し、消防車により放水（3回目）を実施
- 20:00 【放水】第一原発3号機に関し、消防車により放水（4回目）を実施
- 20:07 【放水】第一原発3号機に関し、消防車により放水（5回目）を実施（～20:09）

18日

- 03:02 航空自衛隊三沢基地の消防車1台、燃料タンク車1台が同基地を出発
- 03:31 航空自衛隊小松基地の消防車1台が、同基地を出発
- 08:57 航空自衛隊偵察機（偵察機）1機が百里基地を離陸し福島第一原発の3

及び4号機を偵察

- 08:58 海上自衛隊偵察機 (OP-3: 画像データ収集装置を搭載) が岩国基地を離陸し福島第一原発を偵察
- 10:17 モニタリングのため、陸上自衛隊の航空機 (CH47) 1機が霞目駐屯地を離陸
- 13:35 東京電力の依頼を受け、18日中に、投光機50台が小名浜コールセンターに輸送予定。19日以降、福島第一原発に輸送計画中
- 14:00 【放水】福島第一原発において消防車7台により放水 (7回、計50トン) を実施 (~14:38)

19日

- 06:47 CH-47 (サーモグラフィ・放射線測定機) 1機による福島第一原発上空のモニタリング終了
- 15:46 化学防護車両2台が福島第一原発4号機を偵察
- 19:35 第一原発で使用予定の投光機をJビレッジに輸送

20日

- 08:20 【放水】第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車10台により放水 (10回、計約81トン) を実施 (~09:29)
- 08:59 RF-4 (偵察機) による偵察飛行を実施 (~09:42)
- 13:10 CH-47 (サーモグラフィ・放射線測定機) 1機による第一原発上空のモニタリングを実施 (~14:42)
- 18:22 【放水】第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車10台により放水 (10回、計約81トン) を実施 (~19:43)

21日

- 06:10 陸上自衛隊中央即応集団 (陸自74式戦車 (2両)、78式戦車回収車 (1両)) がJ-ビレッジに到着
- 06:37 【放水】第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車12台により放水 (13回、計約91トン) を実施 (~08:41)

・海上保安庁

11日

- 21:16 原子力緊急事態・退避命令区域に関するNAVTEX警報 (~21:47)
- 22:00 福島第一原子力発電所の10km圏内海域における通行船舶等の調査及び指導のため巡航船が急行、航空機についても発動指示
海洋情報部庁舎及び海上保安試験研究センターにおいて帰宅困難者の受け入れ準備

12日

- 03:06 福島第一原子力発電所から放射性物質の放出の可能性ありに関するNAVTEX航行警報済み
- 06:09 福島第一原子力発電所を中心とする半径10km避難指示
- 06:15 福島第一原子力発電所を中心とする半径10km圏内の海域に船舶がい

ないことを確認

07:30 福島第二原子力発電所を中心とする半径10km圏内の海域に船舶がないことを確認

10:00 福島第二原発10km圏内にいたタンカー1隻を圏外に移動
福島第一原発の圧の半径10km、福島第二原発の半径3km以内の退去命令区域を設定

19:22 福島第一原発については20km、第二原発については10km圏が避難指示区域に設定されたことに関する航行警報及びNAVTEX警報済み

14日 ・巡視船により福島第一及び福島第二原発付近の放射線測定実施中

15日

08:00 測定：巡視船あぶくま（原発から東、55.0～60.0km）
風向：東北東、風速：8m/s、線量：0.1～0.8 μ Sv/h
（～10:00）

11:30 第一原発を中心とする半径30kmの円内海域を航行危険区域に設定した旨の航行警報及びNAVTEX警報済み
・上記海域において、巡視船により監視警戒中

・国土交通省

12日

01:10 福島第一原発住民避難を目的とした緊急輸送のため合計9事業者60台のバスを確保

05:00 10業者65台のバスを確保

08:07 第一原発から半径10km、高さ10kmの空域について、飛行自粛を要請する航行安全情報を発出

09:16 第二原発から半径3km、高さ3kmの空域について、飛行自粛を要請する航行安全情報を発出

10:14 11業者88台のバスを確保、6業者38台を追加確保予定

18:35 第二原発から半径10km、高さ10kmの空域について、飛行自粛を求める航行安全情報を発出

18:58 第一原発から半径20km、高さ無制限の空域に拡大し、飛行自粛を求める航行安全情報を発出

13日

15:00 11業者118台が輸送完了後帰庫

14日

06:10 14業者28台を追加確保予定（一部運転手なし車両あり）

15日

11:59 福島第一原発半径30km圏の屋内退避を受けて、航空法第80条に基づき、以下の通り飛行禁止区域を設定

期間：2011年3月15日11時59分（日本時間）から無制限

範囲：福島第一原発の半径30km圏内

高度：無制限

- 13:17 福島原発からの避難のため次のインターを開放
(磐越道) いわき三和IC、小野IC
(常磐道) いわき勿来IC、いわき湯本IC、いわき中央IC

・文部科学省

11日

- 16:45 文部科学省原子力災害対策支援本部設置
22:50 核燃料物質施設である千葉県市原市のチッソ石油化学株式会社五井製造所より、隣接するコスモ石油千葉製油所における火災が、同事業所内の核燃料物質（劣化ウラン）の保管施設に延焼する恐れがあるとの連絡あり

12日

- 02:16 地元消防による消火活動により、鎮火確認。劣化ウランは不燃物質であり、不燃性壁に囲まれた倉庫に保管されているが、倉庫の状況については未確認
04:24 関係教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の把握、二次災害防止を要請
10:00 所管の試験研究用原子炉施設（22施設）及び核燃料物質使用施設（15施設）について確認したところ、放射性物質の漏洩はなし
放射性同位元素取扱施設について確認中であるが、現在のところ放射性障害防止法上の異常はなし
17:51 爆発があったことを受け、負傷者の治療に当たる（独）放射線医学総合研究所に対して、医師ら全員を緊急招集する旨の指示を発出
22:25 日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研究センター（NEAT）及び水戸原子力事務所のモニタリングカーを福島県へ展開すべく出発

13日

- 07:00 長崎大学は、緊急被ばく医療対応として、国際ヒバクシャ医療センターの医師を中心とした派遣チームを編成（6名：医師2名、放射線物理士1名、看護師2名、放射線技師1名※医師1名は3月14日派遣予定）し、（独）放射能医学総合研究所へ派遣
10:30 国立磐梯青少年交流の家及び国立那須甲子青少年自然の家で、福島県第一原子力発電所等の損傷に伴う避難者の受け入れを決定。宿泊定員は各400
15:40 東京大学は、茨城県東海村の研究施設に対して物資を輸送開始
・文部科学省の水戸原子力事務所と茨城原子力安全管理事務所、日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研究センター（NEAT）のモニタリングカー（3台）が現地到着
17:00 文部科学省から都道府県に対して、環境放射能水準調査測定データを臨

時的に報告するよう依頼し、異常の報告なし

- 20:00 原子力安全技術センターに要請し、防災モニタリングロボット及び航空機放射線モニタリング機器を現地に搬送中
- 23:40 放射線医学総合研究所専門家4名がモニタリングカー及び救急車(それぞれ1台)にて現地に到着

14日

- 08:40 文部科学省の要請により、原子力安全技術センターの防災モニタリングロボット及び航空機放射線モニタリング機器が現地に到着
- 17:00 国立磐梯青少年交流の家では26家族101名を、国立那須甲子青少年自然の家では2家族15名を受け入れ済み。今後、国立磐梯青少年交流の家ではさらに増加する予定であり、国立那須甲子青少年自然の家でも14日夜に、原子力発電所から20Km圏内に位置する浪江町特別介護老人ホームより約280名を受け入れ予定。また、国立岩手山青少年交流の家においても、岩手県災害対策本部からの要請を受け、地震被災者を受け入れ予定。※3施設とも定員400名さらに体育室等も活用可能。
- 20:32 福島第一原子力発電所3号機の爆発の際負傷した自衛隊員について、放医研に搬送し、治療を実施

15日

- 07:00 文部科学省所管の試験研究用原子炉施設(22施設)及び核燃料物質使用施設(令41条該当施設15施設及び震度が高い地域の令41条被害等施設約110施設)について確認したところ、2施設を除くすべての施設について、原子炉等規制法上の異常がないことが確認
- 07:00 放射線同位元素取扱施設(新設高い地域の法12条の8該当施設約250施設)について、放射線障害防止法上問題となる異常は確認されていない。現在、1施設について引き続き確認中
- 07:13 (独)日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所、原子力科学研究所及び東京大学工学系研究科原子力専攻において、モニタリングポストにおける敷地境界付近の放射線量が $5\mu\text{Sv/h}$ を超えたことを理由として、原災法第10条該当事象が発生したとの通報を受けた。(7:13、7:18及び7:46)いずれの施設においても異常は確認されておらず、いずれも福島第一原子力発電所の影響を受けてのものと推定
なお、このような事象は他の文部科学省所管の施設において、今後も発生する可能性あり

16日

- モニタリングカーを用いたモニタリングについて、3月17日から、防衛省、福島県及び電力会社の参加を得て、福島県の20km圏の近辺を中心にデータを計測し1日4回公表。モニタリングカーは5機関(文部科学省、警察庁、防衛省(予定)、福島県、電力会社)計14台が稼働し、今後18台に拡充の予定

17日

- ・福島原子力発電所周辺の住民に対し、放射線影響について説明する健康相談ホットラインを開設（20日までに1249件の相談）

18日

- 12:25 福島原子力発電所の事故を受けて、放射線全国的モニタリングの強化を実施。モニタリングポストでの連続測定を実施し、3月12日より1日2回、自治体に報告を要求

- ・都道府県別環境放射能水準調査、モニタリングカーを用いたモニタリングに加えて、上水（蛇口水）調査及び定時降下物調査についても各都道府県に対して報告を求め、調査結果を1日1回公表（それぞれ、英語版、中国語版及び韓国語版でもホームページに掲載を含む）

19日

- ・全国都道府県のモニタリングの時系列データについてホームページに掲載（20日より英語版でも掲載）

・厚生労働省

12日

- 09:45 （独）放射線医学総合研究所から専門医等が福島県QFCへ到着

14日

- 14:00 福島県立医大病院、福島労災病院で受入体制整備（緊急被ばく医療機関としても2名程度受入可能）、鹿島労災病院で応援態勢を準備

- また、福島県からの要請（3月11日11:30頃）を受け、国立病院機構、国立がん研究センター及び日本放射線技師会が、放射線医師、技師等を派遣

15日

官報公示

- 第一原発において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要があるため、特にやむを得ない緊急の場合に限り、作業に従事する労働者が受ける実効線量の限度を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げ

16日

- 11:00 福島労働局から東京電力福島第一原発の責任者に対し、上記省令の概要を説明するとともに、緊急作業に従事した労働者に対する臨時の健康診断の実施を指示。

- 12:00 東京電力本社の担当者を本省に呼び、上記指示を説明し、本社としても適正な管理をするよう要請

17日

- 00:30 山形県からの要請を受け、財団法人放射線影響研究所に対し、放射線技師の派遣を要請（3月16日）。同研究所は、3月18日から山形県内に避難している方々への放射線量測定、放射線に関する健康相談を実施予定

- ・海外企業から在日の日本法人に向けてヨウ素製剤（ヨウ化カリウム）を送付する際の輸入手続きについて、各地方厚生局及び財務省関税局業務

課に連絡

18日

- ・放射線の影響について健康相談を希望されることが想定されるため、これらの方々に対して事故発生以降の行動などの聞き取り、汚染に関するサーベイランスを行えるよう都道府県等（福島県は除く）に保健所等における住民からの相談状況に応じた体制整備を依頼
- ・20～30km圏内の病院の入院患者、特養・老健施設などの入居者については、厚生労働省で、内閣危機管理センターと連携しながら、福島県と協力都県間のマッチングを行い、搬送手続きを実施中
- ・自治体において安定ヨウ素剤が配布される場合には、その場に自治体や保健所から医療関係者を派遣し、助言等を講じることを自治体・保健所に周知
- ・医療機関に対し、原発から避難している者を受け入れても、病院職員や他の患者に健康への影響がないことを周知するとともに、福島県内からの患者の受け入れに協力していただくよう周知
- ・放射能汚染された食品の検査における留意事項について、都道府県等に周知
- ・避難した者等の医療保険の一部負担金の免除または猶予について、都道府県等に対し連絡
- ・避難者等に対して、放射線の影響を懸念して宿泊を拒否することがないよう旅館業の営業者に対する周知を都道府県等に依頼

19日

12:00 放射線医療班1チーム（3人）が福島県いわき市で活動中

- ・保険所等における放射線の影響に関する健康相談の体制整備にあたり、診療放射線技師の協力やサーベイメータの確保などの協力を行うよう関係団体に依頼
- ・福島県から来た方に対して、放射線の影響を懸念して宿泊を拒否することがないように、旅館業の営業者に対する周知を都道府県に依頼

・消防庁

12日

15:06 原子力保安院からの要望を受けて福島県原子力災害対策センターに以下の消防本部が参画

- ・いわき市消防本部
- ・双葉地方広域消防本部

18:02 原子力安全・保安院から施設を冷却するための装備を持った部隊を派遣してほしいとの要請があり、消防庁長官から、東京消防庁のハイパーレスキュー隊及び仙台市消防局の特殊装備部隊を緊急消防援助隊として派遣要請

⇒原子力安全・保安院の要請取り消しにより、中止

- ・福島第二原発3km圏内の住民を消防により要援護者等の搬送支援を実施

14日

- 00:45 ポンプ車両を東京電力（第一原発）に貸与
福島県（郡山消防）のポンプ車 2台 13日 20:45到着
（いわき消防）のポンプ車1台 14日 00:45到着
（須賀川消防）のポンプ車1台 14日 00:45到着
- 08:30 「官房長官指示」により、米沢市消防本部、会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部、宇都宮市消防局、さいたま市消防局及び新潟市消防局に協力を要請し、消防ポンプ自動車を東京電力に貸与（総数8台）
- 11:01 福島第一原発（3号機）の水素爆発に伴い、双葉消防の救急隊2隊、救助隊1隊が出動し、負傷者6名を搬送

15日

- 01:15 ポンプ車両を東京電力（第一原発）に貸与
福島県（会津若松消防）のポンプ車1台 14日 19:10到着
栃木県（宇都宮消防）のポンプ車2台 14日 21:50到着
新潟県（新潟消防）のポンプ車 2台 14日 23:45到着
埼玉県（さいたま消防）のポンプ車2台 15日 01:15到着
山形県（米沢消防）のポンプ車 1台 14日 21:45到着

16日

- 05:45 福島第一原発（4号機）火災に伴い、双葉消防の消防車両6隊が出動

17日

- 07:00 福島第一原発対応に係る連絡調整班を設置
- ・福島第一原発から20～30km圏内の病院の患者の一部について、県内応援隊及び自衛隊により除染ポイントまで移動し、滋賀県隊が5人、静岡県隊が5人をそれぞれ他の病院まで搬送
 - ・総理大臣から東京都知事に対し、福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、都知事がそれを受諾。これを受け、18日00:50、消防庁長官から東京消防庁のハイパーレスキュー隊等を緊急消防援助隊として派遣要請 ⇒ 18日03:20東京消防庁から特殊災害対策車等30隊139人が出動

18日

- 03:10 消防庁から福島第一原発対応のため職員1名を派遣
- 03:20 東京消防庁から特殊災害対策車等30隊139人が出場
- 15:35 東京消防庁の部隊（6台（放水車3台、指揮者3台）16名（うち東京電力社員1名））がJ-ビレッジから出場
- 17:33 東京消防庁の部隊が福島第一原発に到着
- 20:10 総務大臣から大阪市長に対し、福島第1原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて、消防庁長官から大阪市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請

19日

- 00:30 【放水】福島第一原発3号機に対して、緊急消防援助隊（東京消防庁）

の消防車（1台）による連続放水を実施（～00：50）

10：09 大阪市消防局が、福島第一原発の状況調査のため先遣隊（2台、6名）を派遣

15：30 総務大臣から横浜市長に対し、福島第1原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて、消防庁長官から横浜市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請

14：05 【放水】3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による連続放水（計約2430トン）を実施（～20日03：40）

16：30 総務大臣から川崎市長に対し、福島第1原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて、消防庁長官から川崎市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請

20日

16：00 福島第一原発での対応に伴う除染活動を支援するため、消防庁長官から新潟市消防局及び浜松市消防局の大型除染システム部隊の緊急消防援助隊としての派遣を要請

21：30 【放水】3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による連続放水（約1、137トン）を実施（～3：58）

22日

・浜松市消防局（06：55）、新潟市消防局（08：38）がJ-ビレッジに到着

・環境省

20日

14：30 環境放射線等モニタリング調査の強化

測定場所：利尻（北海道）、竜飛岬（青森県）、佐渡関（新潟県）、越前岬（福井県）、隠岐、播竜湖（島根県）、橋原（高知県）、対馬、五島（長崎県）、辺戸岬（沖縄県）

（モニタリングデータ公開システム：<http://housyase.taiki.go.jp>）

・現地オフサイトセンターへ職員1名を派遣

・気象庁

17日

15：10 福島第一原子力発電所から半径30kmの領域に対し、空域気象情報の提供を開始

・外務省

21日

17：00 ・在京外交団向けブリーフィングを実施

・第一原発の現状報告／食の安全／水の安全／港湾及び航空の安全／各種モニタリング情報／IAEAの活動

5 気象情報（前日及び当日のみについて記載）

○福島第一・第二原子力発電所付近の地域気象情報（別添9参照）

6 食品等における基準値を超えた放射能の検出状況

(1) 食品別検出状況

品目	検出された自治体
原乳	<p>【16日採取】 福島県川俣町 (放射性ヨウ素 1,190Bq/kg)</p> <p>【17日採取】 福島県川俣町 (放射性ヨウ素 1,510Bq/kg)</p> <p>【18日採取】 福島県川俣町 (放射性ヨウ素 932Bq/kg)</p> <p>【19日採取】 福島県4市町村：いわき市、国見町、新地町、飯舘村 (放射性ヨウ素最大値 5,200Bq/kg、放射性セシウム最大値 210Bq/kg)</p> <p>【20日採取】 福島県川俣町 (放射性ヨウ素 5,300 Bq/kg)</p>
ホウレンソウ	<p>【18日採取】 茨城県12市町村：高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町、東海村、ひたちなか市、北茨城市、那珂市、鉾田市、守谷市、古河市 (放射性ヨウ素最大値54,100Bq/kg、放射性セシウム最大値1,931Bq/kg)</p> <p>【19日採取】 栃木県4市町：宇都宮市、上三川町、下野市、壬生町 (放射性ヨウ素最大値5,700Bq/kg、放射性セシウム最大値790Bq/kg) 茨城県高萩市 (放射性ヨウ素11,000Bq/kg、放射性セシウム586Bq/kg) 群馬県伊勢崎市 (放射性ヨウ素最大値2,630Bq/kg)</p> <p>【20日採取】 茨城県2市町：つくば市、茨城町 (放射性ヨウ素最大値4,100Bq/kg)</p> <p>【21日公表】(流通野菜) 茨城県鉾田市 (放射性ヨウ素4,100Bq/kg)</p>
カキナ	<p>【19日採取】 栃木県佐野市 (放射性ヨウ素 2,000Bq/kg)</p> <p>【20日採取】 群馬県高崎市 (放射性セシウム 555Bq/kg)</p>
春菊	<p>【20日公表】(流通野菜) 千葉県旭市 (放射性ヨウ素 4,300Bq/kg)</p>
水道水	<p>【20日12:30採取】 福島県飯舘村 (放射性ヨウ素 965Bq/kg)</p> <p>【21日8:30採取】 福島県飯舘村 (放射性ヨウ素 492Bq/kg)</p>

暫定規制値 (飲食物摂取制限に関する指標)

・飲料水：放射性ヨウ素 300Bq/kg、放射性セシウム 200Bq/kg

- ・牛乳・乳製品：放射性ヨウ素 300Bq/kg、放射性セシウム 200Bq/kg
- ・野菜類（根菜・芋類を除く）：放射性ヨウ素 2,000Bq/kg、放射性セシウム 500Bq/kg

(2) 政府・自治体における検出及び対応状況

○政府（原子力災害対策本部）

21日・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事、栃木県知事、茨城県知事、群馬県知事に対し、原災法第20条3条に基づく指示を発出

各県におかれては、それぞれ次に掲げる品目について、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。

- ①福島県、茨城県、栃木県及び群馬県において産出されたホウレンソウ及びカキナ
- ②福島県において産出された原乳

22日

11:10 官房長官会見（～11:36）

○厚生労働省

17日・原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることがないように、都道府県、関係機関に通知

19日・各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対し、水道水中の放射能測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、①指標を超えるものは飲用を控えること、②生活用水としての利用には問題ないこと、③代替となる飲用水が無い場合には飲用しても差し支えないこと等について、技術的助言を実施（「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」）

20日・福島県を通じ飯舘村に対し、同村の飯舘簡易水道を利用する住民に飲用を控えるよう広報するよう要請

21日・を各都道府県水道行政担当部局長あてに発出し、「水道水の放射性ヨウ素が100 Bq/kgを超える場合には、当該水を供する水道事業者等は、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えるよう」広報するよう技術的助言を実施（「乳児による水道水の摂取に係る対応について」）

○農林水産省

18日・食品衛生法を所管する厚生労働省に協力して、関係県と連携して、農作物の安全確認のための調査を開始

20日・茨城県によるホウレンソウの出荷自粛を受けて、茨城県以外の主要産地における出荷の前倒し等によるホウレンソウの供給確保について全農に協力を要請

・原子力発電所の事故を踏まえた農作物や食品等の取り扱いについて関係団体へ通知を出し、科学的根拠に基づく冷静な対応を要請

21日・中央卸売市場開設者及び市場間系団体に対し、出荷制限対象地域・品目以外の生鮮食料品について、円滑な流通の促進に資するよう適切な行動を要請（「東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた卸売市場における生鮮食料品の取扱いに

ついて」)

○福島県

- 19日・川俣町の原乳3検体から放射性ヨウ素(最大値1,510Bq/kg)を検出
- ・県は原乳について出荷及び自家消費の自粛を川俣町酪農家に要請
 - ・県は避難指示地区及び屋内退避地区内のすべての農産物について出荷及び自家消費の自粛を要請
- 20日・飯館村の簡易水道から基準値を上回る放射性ヨウ素965Bq/kgを検出
- ・村は国・県からの指導を受けて、村民に対して簡易水道の飲用を控えるよう広報を実施
 - ・飯館村ほかの原乳4検体から放射性ヨウ素(最大値5,200Bq/kg)、うち1検体から放射性セシウム(210 Bq/kg)を検出
- 21日・川俣町の原乳6検体から放射性ヨウ素(最大値5,300Bq/kg)を検出
- ・飯館簡易水道における放射性ヨウ素の値が、965Bq/kg(3月20日12時30分時点)から492Bq/kg(3月21日8時30分時点)に低下

○茨城県

- 19日・高萩市ほかのホウレンソウ7検体から放射性ヨウ素(最大値15,020Bq/kg)、1検体から放射性セシウム(最大値524Bq/kg)を検出
- ・県はホウレンソウについて出荷・販売自粛を市町村及び農業協同組合に要請
- 20日・北茨城市のホウレンソウ1検体から放射性ヨウ素(24,000Bq/kg)、放射性セシウム(690Bq/kg)を検出
- ・高萩市のホウレンソウ(ハウス)1検体から放射性ヨウ素(11,000Bq/kg)放射性セシウム(586Bq/kg)を検出
 - ・国で調査分析した結果、日立市ほかのホウレンソウ9検体から放射性ヨウ素(最大値54,100Bq/kg)、6検体から放射性セシウム(最大値1,931 Bq/kg)を検出
- 21日・長野県内に流通(市場に入荷)していた鉾田市産のホウレンソウ1検体から放射性ヨウ素(4,100Bq/kg)を検出
- ・茨城町ほかのホウレンソウ(ハウス)2検体から放射性ヨウ素(最大値4,100Bq/kg)を検出

○栃木県

- 20日・壬生町ほかのホウレンソウ7検体から放射性ヨウ素(最大値5,700Bq/kg)、5検体から放射性セシウム(最大値790Bq/kg)を検出
- ・佐野市のカキナ1検体から暫定規制値と同じ数値の放射性ヨウ素を検出
 - ・県はホウレンソウ及びカキナについて出荷自粛、自主回収を農業団体に要請

○群馬県

- 20日・伊勢崎市のホウレンソウ2検体から放射性ヨウ素(最大値2,630Bq/kg)を検出
- ・高崎市のかき菜1検体から放射性セシウム(555Bq/kg)を検出
 - ・県はホウレンソウ及びカキナについて出荷自粛を要請

○千葉県

- 20日・東京都内に流通していた旭市産の春菊1検体から放射性ヨウ素(4,300Bq/kg)を

検出

- ・東京都は国に対する緊急要望を実施
- ・県は東京都からの報告を受け、春菊について出荷者に対し流通状況調査を行うとともに回収の実施を指示

福島第一原子力発電所パラメータ

D/S:ダウンスケール

1号機								
日	原子炉水位			原子炉圧力(MPaG)			D/W圧力	
	時間	水位(TAF)(mm)		時間	原子炉圧力(MPaG)		時間	D/W圧力(MPaabs)
		(A)	(B)		(A)	(B)		
11日	22:00		550	-	-	-	-	-
12日	2:45	1300	500	-	0.800	-	-	0.941
	5:20	1300	500	2:45	0.800	-	-	0.941
	8:49	-400	-550	2:45	0.800	-	8:36	0.740
	10:04	-500	-700	2:45	0.800	-	9:20	0.740
	11:20	-900	-800	2:45	0.800	-	11:20	0.750
	12:05	-1500	-1400	2:45	0.800	-	12:05	0.750
	13:38	-1700	-1550	2:45	0.800	-	13:38	0.755
	14:41	-1700	-1650	2:45	0.800	-	14:41	0.610
	15:28	-1700	-1650	2:45	0.800	-	15:28	0.540
18:30	D/S	D/S	-	-	-	-	-	
18:30	D/S	D/S	-	-	-	-	-	
13日	1:00	D/S	-1700	1:00	-	-	-	-
	2:00	D/S	-1700	2:00	-	-	-	-
	8:00	D/S	-1700	8:00	0.353	-	-	-
	8:55	D/S	-1700	8:55	0.358	-	-	0.384
	13:00	D/S	-1700	12:40	0.367	-	-	-
	16:00	D/S	-1700	16:00	0.605	0.600	16:00	0.384
	17:30	D/S	-1700	17:30	0.371	-	17:30	0.600
	18:45	D/S	-1700	18:45	0.362	-	18:45	0.590
	21:30	D/S	-1750	21:30	0.342	-	21:30	0.550
	22:45	D/S	-1750	22:45	0.333	-	22:45	0.540
23:30	D/S	-1750	23:30	0.050	0.324	23:30	0.530	
23:30	D/S	-1750	23:30	0.050	0.324	23:30	0.384	
14日	2:00	D/S	-1700	2:00	0.038	0.315	2:00	0.510
	3:00	D/S	-1700	3:00	0.029	0.306	3:00	0.505
	4:00	D/S	-1700	4:00	0.029	0.304	4:00	0.495
	4:45	D/S	-1700	4:45	0.034	0.299	4:45	0.490
	5:30	-1700	-1700	5:30	0.027	0.293	5:30	0.485
	6:30	-1750	-1750	6:30	0.032	0.288	6:30	0.475
	10:30	-1800	-1750	10:30	0.034	0.275	10:30	0.440
	12:30	-1800	-1750	12:30	0.036	0.275	12:30	-
	16:00	-1750	-1750	16:00	0.047	0.270	16:00	-
	16:00	-1750	-1750	16:00	0.047	0.270	16:00	-
22:00	-1700	-1700	22:40	0.050	0.240	22:00	-	
22:00	-1700	-2700	22:00	0.050	0.240	22:00	-	
22:00	-1700	-1700	22:00	0.050	0.240	22:00	-	
22:00	-1700	-1700	22:00	0.050	0.240	22:00	-	
15日	3:00	-1700	-1700	3:00	0.061	0.223	3:00	-
	5:00	-1750	-1750	5:00	0.059	0.216	5:00	-
	13:00	-1700	-1700	13:00	0.068	0.185	13:00	-
	18:43	-1800	-1800	18:43	0.169	-	18:43	-
	1:24	-1800	-1800	1:24	0.169	-	1:24	-
16日	1:54	-1750	-1750	1:54	0.158	-	1:54	-
	5:35	-1800	-1750	5:35	-	0.162	5:35	-
17日	23:50	-1800	-1750	23:50	0.214	0.169	23:50	-
	3:10	-1750	-1750	3:10	0.198	0.155	3:10	-
18日	12:50	-1700	-1750	12:50	0.185	0.144	12:50	-
	21:50	-1700	D/S	21:50	0.173	0.151	21:50	-
	2:50	-1700	D/S	2:50	0.164	0.142	2:50	-
	16:00	-1700	-1800	16:00	0.191	0.153	16:00	0.180
19日	21:10	-1750	-1800	21:10	0.194	0.151	21:10	0.180
	3:30	-1750	-1750	3:30	0.205	0.155	3:30	0.180
	16:50	-1750	-1750	16:50	0.205	0.160	16:50	0.180
20日	22:30	-1750	-1750	22:30	0.205	0.164	22:30	0.180
	0:00	-1750	-1750	0:00	0.205	0.167	0:00	0.180
	5:00	-1750	-1750	5:00	0.203	0.162	5:00	0.180
21日	15:00	-1700	-1750	15:00	0.187	0.158	15:00	0.170
	3:00	-1750	-1800	3:00	0.194	0.158	3:00	0.160
	8:00	-1750	-1750	8:00	0.198	0.164	8:00	0.160
22日	14:25	-1750	-1750	14:25	0.198	0.171	14:25	0.160
	0:15	-1750	-1700	0:15	0.196	0.171	0:15	0.160
	6:00	-1750	-1700	6:00	0.196	0.167	6:00	0.160
11:20	-1800	-1750	11:20	0.227	0.205	11:20	0.175	

2号機								
日	原子炉水位			原子炉圧力(MPaG)			D/W圧力	
	時間	水位(TAF)(mm)		時間	原子炉圧力(MPaG)		時間	D/W圧力(MPaabs)
		(A)	(B)		(A)	(B)		
11日	22:00	3400	-	-	-	-	-	-
12日	2:55	3700	-	-	5.600	-	-	0.161
	5:20	3700	-	2:55	5.600	-	-	0.161
	2:45	3600	-	2:55	5.600	-	-	0.161
	9:30	3600	-	2:55	5.600	-	-	0.161
	11:20	3600	-	2:55	5.600	-	-	0.161
	11:30	3600	-	2:55	5.600	-	-	0.151
	13:38	3600	-	12:55	6.100	-	12:55	0.070
	14:10	3600	-	12:55	6.100	-	12:55	0.110
	14:50	3600	-	12:55	6.100	-	12:55	0.110
	18:30	3550	-	18:30	6.300	-	18:30	0.155
13日	18:30	3550	-	18:30	6.300	-	18:30	0.155
	1:00	3650	-	18:30	6.300	-	18:30	0.155
	2:00	3650	-	18:30	6.300	-	18:30	0.155
	8:00	3650	-	8:00	6.100	-	-	0.350
	8:55	3700	-	8:55	6.080	-	8:55	0.360
	13:00	-	3750	12:40	-	-	13:00	0.595
	16:00	-	3750	16:00	5.850	-	16:00	0.400
	16:30	3750	3750	17:30	5.280	-	17:30	0.410
	18:45	3800	3750	18:45	-	-	18:45	0.410
	21:30	3800	3800	21:00	-	-	21:30	0.425
14日	22:30	3850	3900	22:30	-	-	22:30	0.430
	23:30	3850	3900	23:30	-	-	23:30	0.435
	0:00	3850	3900	0:00	-	-	0:00	0.435
	2:00	3850	3900	-	-	-	2:00	0.440
	3:00	3850	3900	3:00	5.450	5.450	3:00	-
	4:00	3850	3900	4:00	5.420	5.420	4:00	-
	4:00	3850	3900	4:30	5.400	5.400	4:30	-
	5:30	3900	3900	5:30	5.400	5.400	5:30	-
	6:30	3900	3900	6:30	5.355	5.355	6:30	-
	10:30	3800	3850	10:30	5.648	5.648	10:30	0.460
15日	12:30	2950	3000	12:30	6.188	6.188	12:30	0.465
	17:12	D/S	D/S	17:12	7.403	-	17:12	-
	19:03	D/S	D/S	19:03	0.630	-	19:03	0.400
	22:40	-700	-700	22:40	0.428	-	22:40	0.428
	23:54	D/S	D/S	23:50	0.653	-	23:54	0.745
	0:45	D/S	D/S	0:45	1.823	-	0:41	0.720
	1:53	D/S	D/S	1:53	0.630	-	1:53	0.725
	3:00	D/S	D/S	3:00	0.653	-	3:00	0.750
	6:20	-2700	-2700	6:20	0.612	-	6:20	0.730
	13:00	-1700	700	13:00	0.608	-	13:00	0.415
16日	18:43	-1200	-	18:43	0.099	-	18:43	0.250
	1:24	-1400	-	1:24	-0.023	-	1:24	0.320
17日	1:54	-1400	-	1:54	-0.023	-	1:54	0~0.24
	5:35	-1500	-	5:35	-0.041	-0.059	5:35	0~0.22
	23:50	-1400	-	23:50	-0.063	-0.079	23:50	0.075
18日	3:10	-1400	-	3:10	-0.065	-0.079	3:10	0.075
	12:50	-1800	-	12:50	-0.027	-0.045	12:50	0.110
	21:40	-1400	-	21:50	-0.027	-0.045	12:50	0.130
19日	2:50	-1400	-	2:50	-0.016	-0.032	2:50	0.130
	16:00	-1400	-	16:00	-0.002	-0.018	16:00	0.139
	21:10	-1400	-	21:10	-0.005	-0.020	21:10	0.140
20日	3:30	-1400	-	3:30	-0.005	-0.018	3:30	0.135
	16:30	-1300	-	16:30	-0.009	-0.025	16:30	0.135
	22:30	-1350	-	22:30	0.009	-0.023	22:30	0.130
21日	0:00	-1300	-	0:00	-0.007	-0.023	0:00	0.130
	5:00	-1300	-	5:00	-0.014	-0.029	5:00	0.180
	15:00	-1400	-	15:00	-0.016	-0.020	15:00	0.125
22日	3:00	-1350	-	3:00	-0.018	-0.020	3:00	0.120
	8:00	-1350	-	8:00	-0.020	-0.020	8:00	0.120
	14:25	-1350	-	14:25	-0.023	-0.025	14:25	0.120
22日	0:15	-1400	-	0:15	-0.025	-0.027	0:15	0.110
	6:00	-1350	-	6:00	-0.005	-0.029	6:00	0.110
	11:20	-1350	-	11:20	-0.018	-0.018	11:20	0.110

3号機

日	原子炉水位				原子炉圧力(MPaG)			D/W圧力	
	時間	水位(TAF)(mm)		時間	原子炉圧力(MPaG)			時間	D/W圧力(MPaabs)
		(A)	(B)		(A)	(B)	(C)		
11日	21:00	-	-	-	7.2	-	-	-	0.155
12日	4:15	0	0	4:15	7.470	-	-	4:15	0.285
	5:20	100	-	5:20	7.400	-	-	5:20	0.300
	8:30	400	60	6:30	7.520	-	-	8:30	0.350
	9:30	350	-	9:30	7.460	-	-	9:30	0.350
	11:20	200	-	9:30	7.360	-	-	11:20	0.350
	11:20	200	-	9:30	7.360	-	-	11:20	0.360
	13:38	0	-	12:45	4.000	-	-	13:38	0.360
	13:58	420	-	13:58	3.630	-	-	13:58	0.360
	13:58	420	-	13:58	3.630	-	-	13:58	0.360
	18:30	1200	-	18:30	1.350	-	-	18:30	0.280
19:00	1050	-	19:00	0.950	-	-	19:00	0.285	
13日	1:00	-	-	1:00	0.970	-	-	22:00	0.270
	2:00	-	-	2:00	0.850	-	-	22:00	0.270
	8:00	-3000	-	8:00	7.270	-	-	8:00	0.465
	9:10	1800	-	9:10	0.460	-	-	9:10	0.637
	13:00	-1400	-2000	13:00	0.180	-	-	13:00	0.300
	16:00	-1500	-2000	16:00	0.180	-	-	16:00	0.350
	17:30	-1800	-2100	17:30	0.240	-	-	17:30	0.415
	18:45	-1800	-2200	18:45	0.250	-	-	18:45	0.420
	21:40	-1800	-2200	21:40	-	-	-	21:40	0.320
	23:00	-1800	-2250	23:00	0.089	0.087	-	23:00	0.265
23:30	-1800	-2250	23:30	0.066	0.068	-	23:30	0.250	
14日	0:30	-1800	-2250	0:30	0.051	0.051	-	0:30	0.240
	2:00	-1800	-2250	2:00	0.077	0.079	-	2:00	0.265
	3:00	-1850	-2300	3:00	0.134	0.134	-	3:00	0.315
	4:00	-1800	-2800	4:00	0.159	0.159	-	4:00	0.340
	5:00	-2000	D/S	5:00	0.181	0.181	-	5:00	0.365
	6:00	-2350	-	6:00	0.181	0.181	-	6:00	0.425
	7:00	D/S	-3000	7:00	0.338	0.334	-	7:00	0.520
	11:15	-1600	-	10:05	0.206	0.215	-	11:15	0.380
	13:00	-1800	-2200	13:00	0.247	0.251	-	13:00	0.430
	17:00	-1800	-2200	17:00	0.261	0.261	-	17:00	0.440
19:00	-1900	-2300	19:00	0.183	0.183	-	19:00	0.360	
22:45	-1900	-2300	22:45	0.196	0.196	-	22:45	0.370	
23:30	-1850	-2300	23:30	0.210	0.210	-	23:30	-	
15日	0:45	-1900	-2300	0:45	0.223	0.223	-	0:45	0.400
	2:00	-1900	-2800	2:00	0.234	0.234	-	2:00	0.400
	3:00	-1900	-2300	3:00	0.242	0.242	-	3:00	0.410
	5:00	-1800	-2300	5:00	0.244	0.244	-	5:00	0.415
	13:00	-1900	-2300	13:00	0.249	0.251	-	13:00	0.420
	21:05	-1900	-2300	21:05	0.170	0.180	-	21:05	0.335
16日	1:35	-1900	-2300	1:35	0.155	0.160	-	1:35	0.320
	2:20	-1900	-2300	2:20	0.151	0.158	-	1:35	0.320
	6:15	-1900	-2300	6:15	0.124	0.124	-	6:15	0.295
17日	0:07	-1950	-2300	0:07	0.011	0.018	-	0:07	0.185
	7:00	-1750	-1750	7:00	0.023	0.034	-	7:00	0.200
	16:35	-1950	-2300	16:35	0.005	0.018	-	16:35	0.170
18日	22:00	-1950	-2300	22:00	-0.009	-0.005	-	22:00	0.150
	2:45	-2000	-2300	2:45	-0.005	0.014	-	2:45	0.155
	15:55	-2000	-2300	15:55	-	0.016	-0.016	15:55	0.160
19日	21:05	-1900	-2300	21:05	-	0.016	-0.016	21:05	0.160
	6:10	-1200	-2300	6:10	-	0.005	0.045	6:10	0.185
	17:25	-1850	-2300	17:25	-	0.086	-0.050	1:25	0.210
20日	21:50	-1950	-2250	21:50	-	0.122	0.088	21:50	0.255
	1:10	-1950	-2350	1:10	-	0.149	0.113	1:10	0.280
	4:30	-1950	-2300	4:30	-	0.216	0.180	4:30	0.340
21日	16:00	-1650	-2000	16:00	-	0.162	0.119	16:00	0.290
	4:00	-1650	-1950	4:00	0.214	-	-0.027	4:00	0.160
	10:00	-2550	-2750	10:00	-0.529	-	-0.045	10:00	0.120
	12:15	-1600	-2000	12:15	0.043	-	-0.083	12:15	0.120
22日	14:55	-1550	-2025	14:55	0.045	-	-0.088	14:55	0.110
	0:15	-1575	-2250	0:15	0.043	-	-0.099	0:15	0.100
	5:30	-1575	-2350	5:30	0.038	-	-0.101	5:30	0.100
	10:35	-1575	-2350	10:35	0.036	-	-0.101	5:30	0.100

4号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
11日	-	-	-	-
12日	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
13日	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
14日	-	-	4:08	64
	-	-	8:00	不明
	-	-	7:00	不明
	-	-	11:15	不明
	-	-	13:00	不明
	-	-	17:00	不明
	-	-	19:00	不明
15日	-	-	0:00	不明
	-	-	1:00	不明
	-	-	2:00	不明
	-	-	6:28	不明
16日	-	-	13:00	不明
	-	-	21:00	不明
	-	-	1:35	不明
17日	-	-	4:00	不明
	-	-	6:00	不明
18日	-	-	0:07	不明
	-	-	4:00	不明
19日	-	-	17:00	不明
	-	-	0:00	不明
	-	-	3:00	不明
20日	-	-	20:00	不明
	-	-	22:00	不明
	-	-	6:30	不明
21日	-	-	18:30	不明
	-	-	23:00	不明
	-	-	3:00	不明
22日	-	-	7:00	不明
	-	-	16:00	不明
	-	-	5:00	不明
	-	-	11:00	不明
22日	1:00	-	1:00	不明
	5:00	-	5:00	不明
	8:00	-	8:00	不明
	11:00	-	11:00	不明

5号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
11日	-	-	-	-
12日	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
13日	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
14日	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
15日	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
16日	21:00	167.0	21:00	58.7
	1:00	175.0	1:00	59.7
	4:00	180.0	4:00	60.4
	6:00	183.4	6:00	60.9
17日	14:00	196.2	14:00	62.7
	4:00	188.8	4:00	64.5
	17:00	186.2	17:00	64.5
18日	0:00	196.5	0:00	65.1
	3:00	183.1	3:00	65.5
	16:00	187.1	16:00	66.9
	21:00	194.8	21:00	67.6
19日	6:00	173.1	6:00	68.8
	18:00	194.5	18:00	48.1
	23:00	164.5	23:00	43.1
20日	3:00	173.5	3:00	43.1
	7:00	165.0	7:00	36.1
	16:00	76.5	16:00	35.1
21日	5:00	34.4	5:00	39.5
	11:00	31.2	11:00	41.9
	12:00	31.0	12:00	42.2
	16:00	53.2	16:00	42.3
	17:00	55.2	17:00	42.3
22日	1:00	53.9	1:00	35.8
	5:00	39.3	5:00	36.3
	8:00	46.3	8:00	37.4
	11:00	53.2	11:00	37.5

6号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
11日	-	-	-	-
12日	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
13日	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
14日	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
15日	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
16日	21:00	155.7	21:00	57.0
	1:00	154.9	1:00	58.0
	4:00	148.3	4:00	58.5
	6:00	149.9	6:00	59.0
17日	14:00	150.0	14:00	60.0
	4:00	162.7	4:00	61.0
	17:00	153.5	17:00	64.0
18日	0:00	159.7	0:00	61.6
	3:00	157.1	3:00	62.0
	18:00	156.7	18:00	64.5
	21:00	159.2	21:00	65.0
19日	6:00	164.1	6:00	66.5
	18:00	152.4	18:00	67.0
	23:00	156.6	23:00	67.5
20日	3:00	159.4	3:00	52.0
	7:00	185.0	7:00	36.5
	16:00	167.5	16:00	28.0
21日	5:00	28.2	5:00	32.0
	11:00	23.1	11:00	34.0
	12:00	22.8	12:00	35.0
	16:00	23.6	16:00	36.0
	17:00	23.0	17:00	36.5
22日	0:00	46.0	1:00	30.0
	5:00	55.3	5:00	26.0
	8:00	59.6	8:00	23.5
	11:00	34.1	11:00	25.0

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
3/11										
15:12	モニタリングポスト異常なし									
3/12										
0:45	発電所構内において放射線量が上昇したことを確認									
4:00						0.070			展望台	0.070
4:45						1.590			展望台	0.570
11:28	12.500									
14:40						8.900		3.800		
15:29				1,015.000						
15:47				141.800						
16:40						3.250		2.060		
17:40						2.900				
19:44				64.200						
20:28				59.100						
3/13										
0:30				44.600						
1:34				42.200						
3:08				40.000						
4:12				38.000						
6:00				36.700						
7:30								5.800		
7:40						3.410				
8:21				698.000						
8:33				1,204.200						
9:00				143.500						
9:34				68.600						
11:00						5.760				
11:18				52.800						
11:40	17.000									
12:00						5.550				
12:42				45.900						
13:50				905.000						
13:52				1,557.500						
14:42				184.100						
15:00						8.300				
15:30	34.000									
16:04				77.100						
17:16				55.400						
17:52				51.800						
18:30	26.000									
19:00						5.200				
19:33				44.300						
21:35				40.400						
22:40		430.000								
23:59				37.800						
3/14										
0:40		410.000								
2:20						751.200				
2:50						66.300				
3:50		680.000								
4:08				56.400						
9:12			518.700							
10:50			261.000							
11:44						19.600				
12:04							6.230			
12:40									大野局1	0.420

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
13:12				34.200						
14:30			231.100							
17:50									120度400km海上	231.100
20:20						5.400				
21:15						5.800				
22:23						3,200.000				
23:30						216.000				
3/15										
1:00						150.300				
2:00						120.200				
2:40						105.400				
3:40						87.000				
5:00						70.000				
6:50						583.700				
7:00						965.500				
7:02						882.700				
7:10						431.800				
7:30						250.800				
7:38						1,390.000				
7:40						529.000				
7:46									東海村	5.000
8:30						8,217.000				
8:35						2,406.000				
8:40						1,726.000				
8:45						1,811.000				
8:50						2,208.000				
9:00						12 mSV				
9:35						7,241.000				
10:15						8,837.000				
10:22									2~3号機間	30 mSV
									3号機周辺	400 mSV
									4号機周辺	100 mSV
10:25						3,342.000				
11:40									西門	253.800
11:45									西門	162.400
12:36						1,326.000				
13:30						1,068.000				
13:50									非常災害対策本部	280,000
15:30						596.400				
19:30						343.300				
20:00						327.000				
21:30						282.600				
23:00						4,548.000				
3/16										
0:00									南南西40km	0.716
0:00									西40km	0.342
0:00						4,351.000				
1:00						2,159.000				
						1,267.000			福島市	18.600
									郡山市	2.730
									白河市	4.100
3:00									会津若松市	0.790
									南会津町	0.130
									南相馬市	3.780
									いわき市	4.010
4:30						975.300				

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
6:40						837.000			3号機西側	400.000
									4号機西側	100.000
6:50						815.000				
7:30						651.000				
7:50						636.800				
8:10						620.600				
8:30						606.600				
8:47									2号機周辺	150 mSV
									2~3号機間	300 mSV
									3号機周辺	400 mSV
									4号機周辺	100 mSV
9:00						587.600			県北保険福祉 事務所(福島)	19.800
9:30						582.000				
9:40						641.000				
10:00						810.300				
10:10						908.500				
10:20						2,399.000				
10:40						10 mSV				
10:45						6,400.000				
10:50						3,000.000				
10:54						2,300.000				
10:55						2,900.000				
11:00						3,391.000				
11:10						2,720.000				
11:30						5,350.000			南西約30km	80.000
11:35									西北西約25km	80.000
11:40						2,633.000				
12:00						4,418.000				
12:10						3,138.000				
12:20						3,261.000				
12:30						11 mSV				
12:40						8,234.000			北西約30km	28.000
12:50						2,851.000				
13:00						2,672.000				
13:10						2,538.000				
13:20						2,430.000				
13:30						2,331.000				
13:40						2,257.000				
13:50						2,182.000				
14:30						1,937.000				
14:40						1,888.000				
14:50						1,835.000				
15:00						1,788.000				
15:10						1,752.000				
15:20						1,697.000				
15:30						1,664.000				
15:40						1,629.000				
15:50						1,591.000				
16:00						1,556.000			県北保険福祉 事務所(福島市)	18.800
16:10						1,530.000				
16:20						1,472.000				
17:00									福島市	15.500
									郡山市	3.180
									白河市	3.700
									会津若松市	0.440
									南会津町	0.110

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
									南相馬市	3.660
									いわき市	1.870
19:00									西門	385.400
21:00									西門	370.200
23:00									西門	355.800
3/17										
0:30									西門	351.400
1:30									西門	348.200
3:00									西門	344.600
4:00									西門	340.800
6:20									ポンプの作業場	300 mSV
7:00									西門	314.500
7:30									西門	313.500
9:00									体育館脇	373.700
9:10									体育館脇	371.900
9:30									事務本館北	3,786.000
9:40									事務本館北	3,782.000
9:50									事務本館北	3,763.000
10:00									事務本館北	3,759.000
10:10									事務本館北	3,755.000
10:20									事務本館北	3,754.000
10:30									事務本館北	3,750.000
10:40									事務本館北	3,753.000
10:50									事務本館北	3,743.000
11:00						647.300				
11:10						646.200				
11:15									西門	313.100
11:20									西門	312.500
11:30									西門	312.300
12:00									西門	311.000
12:00 ~									1号機原子炉建屋 北西交差点	20 mSV
13:00									1号機タービン建屋 出入口前	10 mSV
									2号機タービン建屋 出入口前	15 mSV
12:30									西門	310.700
13:00									西門	309.700
13:10									西門	309.300
13:20									西門	309.100
13:30									事務本館北	4,175.000
13:40									事務本館北	4,165.000
14:00									事務本館北	3,810.000
14:10									西門	311.100
14:30									西門	310.300
14:44									西北西約30km	61.600
15:00									西門	309.100
									北西約30km	158.000
15:15									北西約30km	78.200
15:30									西門	309.700
15:38									北西約40km	20.000
15:50									事務本館北	3,700.000
15:55									事務本館北	3,699.000
16:00									事務本館北	3,698.000
16:05									事務本館北	3,695.000

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
16:10									事務本館北	3,695,000
									北西約50km	5,000
16:15									事務本館北	3,691,000
17:00									事務本館北	3,639,000
17:05									事務本館北	3,676,000
17:10									事務本館北	3,675,000
17:15									事務本館北	3,675,000
17:20									事務本館北	3,672,000
17:25									事務本館北	3,670,000
17:30									事務本館北	3,667,000
17:35									事務本館北	3,665,000
17:40									事務本館北	3,639,000
17:43									北西約80km	8,000
17:45									事務本館北	3,653,000
17:50									事務本館北	3,650,000
17:55									事務本館北	3,649,000
18:00									事務本館北	3,649,000
18:05									事務本館北	3,645,000
18:10									事務本館北	3,641,000
18:15									事務本館北	3,641,000
18:20									事務本館北	3,645,000
18:25									事務本館北	3,643,000
18:30									事務本館北	3,643,000
18:35									事務本館北	3,637,000
18:40									事務本館北	3,638,000
19:10									事務本館北	3,626,000
19:15									事務本館北	3,525,000
19:20									事務本館北	3,623,000
19:50									事務本館北	3,599,000
20:00									事務本館北	3,601,000
20:10									事務本館北	3,586,000
20:40									西門	292,200
22:00									西門	290,400
23:00									西門	289,000
3/18										
0:00									西門	287,000
1:00									西門	285,600
2:00									西門	284,000
3:00									西門	282,600
4:00									西門	281,100
5:00									西門	279,400
6:00									西門	274,000
8:00									西門	270,500
9:00									西門	268,700
10:00									西門	266,700
11:00									西門	265,000
12:00									西門	263,500
13:00									西門	262,000
14:00									事務本館北	3,414,000
14:10									事務本館北	3,382,000
14:15									事務本館北	3,371,000
14:20									事務本館北	3,362,000
14:25									事務本館北	3,357,000
14:30									事務本館北	3,352,000

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
14:35									事務本館北	3,342.000
14:40									事務本館北	3,348.000
14:45									事務本館北	3,357.000
14:50									事務本館北	3,339.000
15:10									事務本館北	3,368.000
15:20									事務本館北	3,562.000
15:30									事務本館北	4,075.000
15:40									事務本館北	3,823.000
15:50									事務本館北	4,396.000
16:00									事務本館北	4,485.000
16:20									事務本館北	4,535.000
16:30									事務本館北	4,419.000
16:40									事務本館北	4,277.000
16:50									事務本館北	4,735.000
17:00									事務本館北	5,055.000
17:20									事務本館北	4,952.000
17:30									事務本館北	4,251.000
17:40									事務本館北	4,182.000
17:50									事務本館北	4,090.000
18:00									事務本館北	4,084.000
18:10									事務本館北	4,069.000
18:20									事務本館北	4,069.000
18:30									事務本館北	3,922.000
18:40									事務本館北	3,885.000
18:50									事務本館北	3,832.000
19:00									事務本館北	3,788.000
19:10									事務本館北	3,745.000
19:20									事務本館北	3,728.000
19:30									事務本館北	3,699.000
19:40									事務本館北	3,669.000
19:50									事務本館北	3,634.000
20:00									事務本館北	3,611.000
20:10									西門	447.600
20:20									西門	441.200
20:30									西門	434.500
20:40									西門	429.200
20:50									西門	423.900
21:00									西門	419.100
21:10									西門	414.200
21:20									西門	409.400
21:30									西門	405.200
21:40									西門	401.600
21:50									西門	397.800
22:00									西門	393.900
22:10									西門	389.200
22:20									西門	385.900
22:30									西門	382.900
22:40									西門	379.600
22:50									西門	375.900
23:00									西門	373.600
23:10									西門	371.200
23:20									西門	368.900
23:30									事務本館北	3,254.000
23:40									事務本館北	3,256.000

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	-MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
23:50									事務本館北	3,244.000
3/19										
0:00									事務本館北	3,229.000
0:10									事務本館北	3,224.000
0:20									事務本館北	3,219.000
0:30									事務本館北	3,231.000
0:40									事務本館北	3,342.000
0:50									事務本館北	3,284.000
1:00									事務本館北	3,248.000
1:10									事務本館北	3,279.000
1:20									事務本館北	3,247.000
1:30									事務本館北	3,195.000
1:40									事務本館北	3,188.000
1:50									事務本館北	3,181.000
2:00									西門	313.700
2:10									西門	312.200
2:20									西門	311.100
2:30									西門	310.000
2:40									西門	309.100
2:50									西門	308.600
3:00									西門	306.900
3:10									西門	306.000
3:20									西門	305.100
3:30									西門	304.300
3:40									西門	303.600
3:50									西門	303.100
4:00									西門	301.700
4:10									西門	301.300
4:20									西門	300.500
4:30									西門	299.200
4:40									西門	299.200
4:50									西門	298.500
5:00									西門	297.500
5:10									西門	296.400
5:20									西門	295.800
5:30									西門	295.100
5:40									西門	295.400
5:50									西門	294.300
6:00									西門	293.800
6:10									西門	293.600
6:20									西門	292.600
6:30									西門	292.300
6:40									西門	291.500
6:50									西門	290.900
7:00									西門	290.600
7:10									西門	289.800
7:20									西門	289.100
7:30									西門	288.900
7:40									西門	288.600
7:50									西門	287.200
8:00									西門	399.000
8:10									西門	830.800
8:20									西門	670.600
8:30									西門	431.900

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
8:50									西門	522.500
9:00									西門	364.500
9:10									西門	336.000
9:20									西門	323.000
9:30									西門	425.000
9:40									西門	657.000
9:50									西門	358.300
10:00									西門	346.100
10:10									西門	341.200
10:20									西門	338.400
10:30									西門	334.300
10:40									西門	330.200
10:50									西門	327.100
11:00									西門	322.600
11:10									西門	319.800
11:20									西門	315.000
11:30									西門	313.100
11:40									事務本館北	3,954.000
11:50									事務本館北	3,901.000
12:00									事務本館北	3,882.000
12:10									事務本館北	3,828.000
12:20									事務本館北	3,802.000
12:30									事務本館北	3,749.000
12:40									事務本館北	3,704.000
12:50									事務本館北	3,655.000
13:00									事務本館北	3,629.000
13:10									事務本館北	3,594.000
13:20									事務本館北	3,565.000
13:30									事務本館北	3,529.000
13:40									事務本館北	3,491.000
13:50									事務本館北	3,473.000
14:00									事務本館北	3,443.000
14:10									事務本館北	3,417.000
14:20									事務本館北	3,396.000
14:30									事務本館北	3,375.000
14:40									事務本館北	3,348.000
14:50									事務本館北	3,340.000
15:00									事務本館北	3,279.000
15:10									事務本館北	3,281.000
15:20									事務本館北	3,229.000
15:30									事務本館北	3,194.000
15:40									事務本館北	3,474.000
15:50									事務本館北	3,167.000
16:00									事務本館北	3,165.000
16:10									事務本館北	3,137.000
16:20									事務本館北	3,135.000
16:30									事務本館北	3,126.000
16:40									事務本館北	3,111.000
16:50									事務本館北	3,089.000
17:00									事務本館北	3,078.000
17:10									事務本館北	3,071.000
17:20									事務本館北	3,058.000
17:30									事務本館北	3,051.000
17:40									事務本館北	3,033.000

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
17:50									事務本館北	3,024.000
18:00									事務本館北	3,020.000
18:10									事務本館北	3,007.000
18:20									事務本館北	3,002.000
18:30									事務本館北	2,998.000
18:40									事務本館北	2,992.000
18:50									事務本館北	2,978.000
19:00									事務本館北	2,972.000
19:10									事務本館北	2,965.000
19:20									事務本館北	2,961.000
19:30									事務本館北	2,957.000
19:40									事務本館北	2,946.000
19:50									事務本館北	2,941.000
20:00									事務本館北	2,937.000
20:10									事務本館北	2,931.000
20:20									事務本館北	2,924.000
20:30									事務本館北	2,917.000
20:40									事務本館北	2,912.000
20:50									事務本館北	2,909.000
21:00									事務本館北	2,906.000
21:10									事務本館北	2,900.000
21:20									事務本館北	2,895.000
21:30									事務本館北	2,891.000
21:40									事務本館北	2,883.000
21:50									事務本館北	2,880.000
22:00									事務本館北	2,880.000
22:10									事務本館北	2,876.000
22:20									事務本館北	2,855.000
22:30									事務本館北	2,854.000
22:40									事務本館北	2,847.000
22:50									事務本館北	2,844.000
23:00									事務本館北	2,841.000
23:10									事務本館北	2,836.000
23:20									事務本館北	2,828.000
23:30									事務本館北	2,828.000
23:40									事務本館北	2,826.000
23:50									事務本館北	2,823.000
3/20										
0:00									事務本館北	2,821.000
0:10									事務本館北	2,814.000
0:20									事務本館北	2,808.000
0:30									事務本館北	2,805.000
0:40									事務本館北	2,803.000
0:50									事務本館北	2,791.000
1:00									事務本館北	2,797.000
1:10									事務本館北	2,794.000
1:20									事務本館北	2,793.000
1:30									事務本館北	2,788.000
1:40									事務本館北	2,785.000
1:50									事務本館北	2,781.000
2:00									事務本館北	2,778.000
2:10									事務本館北	2,773.000
2:20									事務本館北	2,771.000
2:30									事務本館北	2,767.000

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
2:40									事務本館北	2,764.000
2:50									事務本館北	2,761.000
3:00									事務本館北	2,759.000
3:10									事務本館北	2,745.000
3:20									事務本館北	2,745.000
3:30									事務本館北	2,741.000
3:40									事務本館北	2,758.000
3:50									事務本館北	3,185.000
4:00									事務本館北	2,939.000
4:10									事務本館北	2,771.000
4:20									事務本館北	2,743.000
4:30									事務本館北	2,739.000
4:40									西門	273.200
4:50									西門	271.800
5:00									西門	271.200
5:10									西門	270.900
5:20									西門	270.400
5:30									西門	269.800
5:40									西門	269.500
5:50									事務本館北	2,683.000
6:00									事務本館北	2,679.000
6:10									事務本館北	2,679.000
6:20									事務本館北	2,677.000
6:30									事務本館北	2,670.000
6:40									事務本館北	2,654.000
6:50									事務本館北	2,664.000
7:00									事務本館北	2,661.000
7:10									事務本館北	2,661.000
7:20									事務本館北	2,859.000
7:30									事務本館北	2,852.000
7:40									事務本館北	2,653.000
7:50									事務本館北	2,637.000
8:00									事務本館北	2,630.000
8:10									事務本館北	2,629.000
8:20									事務本館北	2,627.000
8:30									事務本館北	2,625.000
8:40									事務本館北	2,619.000
8:50									事務本館北	2,617.000
9:00									事務本館北	2,614.000
9:10									事務本館北	2,614.000
9:20									事務本館北	2,608.000
9:30									事務本館北	2,623.000
9:40									事務本館北	2,661.000
9:50									事務本館北	2,742.000
10:00									事務本館北	2,726.000
10:10									事務本館北	2,808.000
10:20									事務本館北	2,605.000
10:30									事務本館北	2,596.000
10:40									事務本館北	2,589.000
10:50									事務本館北	2,583.000
11:00									事務本館北	2,579.000
11:10									事務本館北	2,578.000
11:20									事務本館北	2,569.000
11:30									事務本館北	2,571.000

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
11:40									事務本館北	2,562.000
11:50									事務本館北	2,564.000
12:00									事務本館北	2,559.000
12:10									事務本館北	2,558.000
12:20									事務本館北	2,552.000
12:30									事務本館北	2,551.000
12:40									事務本館北	2,551.000
12:50									事務本館北	2,550.000
13:00									事務本館北	2,567.000
13:10									事務本館北	2,588.000
13:20									事務本館北	2,660.000
13:30									事務本館北	2,563.000
13:40									事務本館北	2,654.000
13:50									事務本館北	2,741.000
14:00									事務本館北	2,768.000
14:10									事務本館北	2,999.000
14:20									事務本館北	2,923.000
14:30									事務本館北	3,056.000
14:40									事務本館北	3,202.000
14:50									事務本館北	3,346.000
15:00									事務本館北	3,054.000
15:10									事務本館北	3,071.000
15:20									事務本館北	3,342.000
15:30									事務本館北	3,337.000
15:40									事務本館北	3,003.000
15:50									事務本館北	3,046.000
16:00									事務本館北	3,171.000
16:10									事務本館北	2,940.000
16:20									事務本館北	2,851.000
16:30									事務本館北	2,830.000
16:40									事務本館北	2,960.000
16:50									事務本館北	2,839.000
17:00									事務本館北	2,773.000
17:30									事務本館北	2,729.000
18:00									事務本館北	2,693.000
18:30									事務本館北	2,658.000
19:00									事務本館北	2,623.000
19:10									事務本館北	2,683.000
19:20									事務本館北	2,614.000
19:30									事務本館北	2,602.000
19:40									事務本館北	2,595.000
19:50									事務本館北	2,632.000
20:00									事務本館北	2,828.000
20:10									事務本館北	2,704.000
20:20									事務本館北	2,682.000
20:30									事務本館北	2,586.000
20:40									事務本館北	2,552.000
20:50									事務本館北	2,550.000
21:00									事務本館北	2,542.000
21:10									事務本館北	2,537.000
21:20									事務本館北	2,532.000
21:30									事務本館北	2,518.000
21:40									事務本館北	2,517.000
21:50									事務本館北	2,510.000

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
22:00									事務本館北	2,506.000
22:10									事務本館北	2,503.000
22:20									事務本館北	2,492.000
22:30									事務本館北	2,487.000
22:40									事務本館北	2,485.000
22:50									事務本館北	2,483.000
23:00									事務本館北	2,475.000
23:10									事務本館北	2,469.000
23:20									事務本館北	2,462.000
23:30									事務本館北	2,455.000
23:40									事務本館北	2,457.000
23:50									事務本館北	2,453.000
3/21										
0:00									事務本館北	2,452.000
0:10									事務本館北	2,449.000
0:20									事務本館北	2,444.000
0:30									事務本館北	2,439.000
0:40									事務本館北	2,438.000
0:50									事務本館北	2,433.000
1:00									事務本館北	2,431.000
1:10									事務本館北	2,429.000
1:20									事務本館北	2,426.000
1:30									事務本館北	2,421.000
1:40									事務本館北	2,401.000
1:50									事務本館北	2,398.000
2:00									事務本館北	2,396.000
2:10									事務本館北	2,392.000
2:20									事務本館北	2,389.000
2:30									事務本館北	2,385.000
2:40									事務本館北	2,383.000
2:50									事務本館北	2,380.000
3:00									事務本館北	2,378.000
3:10									事務本館北	2,375.000
3:20									事務本館北	2,372.000
3:30									事務本館北	2,370.000
3:40									事務本館北	2,366.000
3:50									事務本館北	2,364.000
4:00									事務本館北	2,362.000
4:10									事務本館北	2,356.000
4:20									事務本館北	2,351.000
4:30									事務本館北	2,350.000
4:40									事務本館北	2,347.000
4:50									事務本館北	2,345.000
5:00									事務本館北	2,343.000
5:10									事務本館北	2,341.000
5:20									事務本館北	2,339.000
5:30									事務本館北	2,336.000
5:40									事務本館北	2,333.000
5:50									事務本館北	2,330.000
6:00									事務本館北	2,324.000
6:10									事務本館北	2,326.000
6:20									事務本館北	2,325.000
6:30									事務本館北	2,319.000
6:40									事務本館北	2,312.000

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
6:50									事務本館北	2,293.000
7:00									事務本館北	2,283.000
7:10									事務本館北	2,271.000
7:20									事務本館北	2,251.000
7:30									事務本館北	2,232.000
7:40									事務本館北	2,215.000
7:50									事務本館北	2,200.000
8:00									事務本館北	2,168.000
8:10									事務本館北	2,161.000
8:20									事務本館北	2,147.000
8:30									事務本館北	2,140.000
8:40									事務本館北	2,128.000
8:50									事務本館北	2,126.000
9:00									事務本館北	2,122.000
9:10									事務本館北	2,120.000
9:20									事務本館北	2,127.000
9:30									事務本館北	2,114.000
9:40									事務本館北	2,111.000
9:50									事務本館北	2,108.000
10:00									事務本館北	2,098.000
10:10									事務本館北	2,100.000
10:20									事務本館北	2,100.000
10:30									事務本館北	2,100.000
10:40									事務本館北	2,102.000
10:50									事務本館北	2,105.000
11:00									事務本館北	2,107.000
11:10									事務本館北	2,107.000
11:20									事務本館北	2,108.000
11:30									事務本館北	2,110.000
11:40									事務本館北	2,112.000
11:50									事務本館北	2,113.000
12:00									事務本館北	2,108.000
12:10									事務本館北	2,112.000
12:20									事務本館北	2,107.000
12:30									事務本館北	2,111.000
12:40									事務本館北	2,112.000
12:50									事務本館北	2,110.000
13:00									事務本館北	2,105.000
13:10									事務本館北	2,103.000
13:20									事務本館北	2,098.000
13:30									事務本館北	2,092.000
13:40									事務本館北	2,089.000
13:50									事務本館北	2,068.000
14:00									事務本館北	2,064.000
14:10									事務本館北	2,053.000
14:20									事務本館北	2,043.000
14:30									事務本館北	2,039.000
14:40									事務本館北	2,035.000
14:50									事務本館北	2,029.000
15:00									事務本館北	2,019.000
15:10									事務本館北	2,019.000
15:20									事務本館北	2,013.000
15:30									事務本館北	2,013.000
15:40									事務本館北	2,012.000

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
15:50									事務本館北	2,013.000
16:00									事務本館北	2,016.000
16:10									事務本館北	2,013.000
16:20									事務本館北	2,011.000
16:30									事務本館北	2,015.000
16:42									正門	1,140.000
16:50									正門	508.000
17:06							1292.0			
17:30									正門	729.000
17:40									正門	494.300
17:50									正門	1,383.000
18:00									正門	1,757.000
18:10									正門	1,256.000
18:20									正門	1,428.000
18:30									正門	1,932.000
18:40									正門	1,499.000
18:50									正門	1,105.000
19:00									正門	1,201.000
19:10									正門	823.600
19:20									正門	700.100
19:30									正門	587.300
19:40									正門	503.900
19:50									正門	496.200
20:00									正門	493.500
20:10									正門	529.300
20:20									正門	471.200
20:30									正門	442.200
20:40									正門	432.400
20:50									正門	424.500
21:00									正門	417.100
21:10									正門	410.400
21:20									正門	403.800
21:30									正門	398.000
21:40									正門	390.600
21:50									正門	384.900
22:00									正門	380.000
22:10									正門	374.500
22:20									正門	369.600
22:30									正門	365.000
22:40									正門	360.900
22:50									正門	356.000
23:00									正門	352.700
23:10									正門	348.500
23:20									正門	344.600
23:30									正門	341.500
23:40									正門	338.500
23:50									正門	334.100
3/22										
0:00									正門	331.800
0:10									正門	329.300
0:20									正門	327.500
0:30									正門	325.800
0:40									正門	323.900
0:50									正門	320.800

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
1:00									正門	314.800
1:10									正門	313.000
1:20									正門	311.300
1:30									正門	308.900
1:40									正門	308.400
1:50									正門	305.900
2:00									正門	304.500
2:10									正門	303.200
2:20									正門	301.300
2:30									正門	299.700
2:40									正門	298.000
2:50									正門	296.200
3:00									正門	294.900
3:10									正門	293.800
3:20									正門	293.600
3:30									正門	291.600
3:40									正門	291.100
3:50									正門	290.000
4:00									正門	288.900
4:10									正門	288.100
4:20									正門	287.000
4:30									正門	286.000
4:40									正門	283.600
4:50									正門	280.100
5:00									正門	273.900
5:10									正門	271.000
5:20									正門	268.000
5:30									正門	267.400
5:40									正門	265.800
5:50									正門	265.300
6:00									正門	264.600
6:10									正門	264.300
6:20									正門	265.500
6:30									正門	263.700
6:40									正門	262.600
6:50									正門	262.100
7:00									正門	261.900
7:10									正門	261.800
7:20									正門	261.700
7:30									正門	261.600
7:40									正門	261.200
7:50									正門	261.000
8:00									正門	260.900
8:10									正門	260.800
8:20									正門	260.500
8:30									正門	260.300
8:40									正門	260.400
8:50									正門	260.200
9:00									正門	260.200
9:10									正門	260.100
9:20									正門	260.000
9:30									正門	259.800
9:40									正門	259.400
9:50									正門	259.500

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
10:00									正門	260.200
10:10									正門	259.400
10:20									正門	258.900
10:30									正門	258.700
10:40									正門	258.400
10:50									正門	257.300
11:00									正門	257.500
11:10									正門	257.100
11:20									正門	256.900
11:30									正門	256.500
11:40									正門	256.500
11:50									正門	256.400
12:00									正門	256.300
12:10									正門	256.000
12:20									正門	256.100
12:30									正門	256.300
12:40									正門	255.600
12:50									正門	255.800
13:00									正門	255.600
13:10									正門	255.700
13:20									正門	255.200
13:30									正門	254.800
13:40									正門	254.800
13:50									正門	254.500
14:00									正門	254.600
14:10									正門	254.300
14:20									正門	254.400
14:30									正門	254.300
14:40									正門	244.300
14:50									正門	254.400
15:00									正門	254.100
15:10									正門	255.300
15:20									正門	265.700
15:30									正門	277.500

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
3/14								
4:00	0.050	0.060	0.080	0.060	0.060			
5:00	0.050	0.050		0.070	0.050	3.430		
6:00	0.050	0.060	0.070	0.060	0.050			
7:00	0.040	0.050	0.060	0.060	0.050			
8:00	0.050	0.050		0.080	0.050		0.070	
9:00	0.050	0.050	0.060	0.070	0.040		0.090	
10:00	0.050	0.060	0.060	0.080	0.050	3.200	0.090	
11:00	0.050	0.050	0.060	0.060	0.050		0.080	
12:00	0.050	0.050	0.060	0.060	0.050	3.390	0.080	
13:00	0.050	0.050	0.070	0.080	0.050	3.300	0.090	
14:00	0.050	0.050	0.060	0.060	0.050	3.130	0.090	
15:00	0.050	0.060	0.080	0.080	0.050	3.030		
16:00	0.040	0.050	0.060	0.060	0.050	2.970	0.090	
17:00	0.040	0.050	0.080	0.060	0.050	2.900	0.090	
18:00	0.050	0.060	0.060	0.060	0.050	2.850	0.080	
19:00	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	2.860	0.090	
20:00	0.070	0.050	0.060	0.060	0.050	2.850		
21:00	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	2.830	0.100	
22:00	0.100	0.050	0.060	0.060	0.050	2.800	0.070	
23:00	0.080	0.060	0.060	0.080	0.050	2.770	0.080	
3/16								
15:10	19.100	2.910	3.900	0.570	0.100	3.700	1.850	
16:00	18.800	3.110	3.800	0.580	0.100	3.670	1.960	
17:00	15.500	3.180	3.700	0.440	0.110	3.660	1.870	
18:00	14.600	2.940	3.300	0.430	0.110	3.630	1.740	
19:00	14.700	2.960	3.400	0.440	0.110	3.610	1.640	
20:00	16.400	2.910	3.400	0.440	0.110	3.570	1.670	
21:00	15.000	2.790	3.200	0.440	0.110	3.540	1.540	
22:00	14.600	2.840	3.200	0.440	0.110	3.530	1.530	
23:00	14.800	2.750	3.400	0.550	0.100	3.510	1.500	
3/17								
16:30	11.900	2.930	3.000	0.500	0.100	3.060	1.180	
17:00	12.300	2.880	3.000	0.500	0.090	3.030	1.200	
17:30	12.800	2.930	3.000	0.510	0.100	3.000	1.180	
18:00	12.500	2.900	3.000	0.520	0.090	2.980	1.210	
18:30	12.700	2.930	3.000	0.520	0.100	2.980	1.180	
19:00	12.500	2.900	2.900	0.500	0.090	2.970	1.130	
19:30	12.200	3.030	2.900	0.500	0.090	2.960	1.140	
20:00	12.200	2.930	2.900	0.510	0.100	2.940	1.130	
20:30	12.600	2.910	2.800	0.520	0.090	2.930	1.140	
21:00	12.700	2.890	2.900	0.510	0.090	2.930	1.190	
21:30	12.500	2.900	2.900	0.530	0.090	2.920	1.120	
22:00	12.900	2.890	2.900	0.510	0.090	2.910	1.150	
22:30	12.500	2.870	2.900	0.490	0.090	2.910	1.190	
23:00	12.500	2.860	2.900	0.500	0.090	2.890	1.180	1.180
23:30	12.300	2.880	2.900	0.520	0.090	2.880	1.180	
3/18								
0:00	12.700	2.830	2.900	0.520	0.090	2.870	1.170	1.260
0:30	12.600	2.820	2.800	0.490	0.090	2.860	1.100	
1:00	12.100	2.830	3.000	0.470	0.100	2.860	1.190	1.250

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
1:30	12.200	2.800	2.900	0.440	0.090	2.830	1.070	
2:00	12.300	2.780	2.800	0.460	0.090	2.830	1.170	1.250
2:30	12.300	2.820	2.800	0.460	0.090	2.820	1.150	
3:00	12.200	2.770	2.800	0.460	0.090	2.810	1.130	1.250
3:30	12.300	2.800	2.800	0.450	0.100	2.800	1.130	
4:00	12.400	2.780	2.800	0.440	0.100	2.780	1.120	1.230
4:30	12.200	2.770	2.800	0.430	0.090	2.770	1.130	
5:00	12.300	2.750	2.800	0.440	0.090	2.770	1.140	1.230
5:30	12.300	2.740	2.800	0.440	0.100	2.760	1.150	
6:00	12.100	2.740	2.800	0.440	0.090	2.750	1.120	1.230
9:00	11.700	2.680	2.800	0.420	0.090	2.270	1.070	1.130
12:00	11.100	2.540	2.700	0.420	0.090	2.800	1.060	1.060
15:00	11.200	2.400	2.600	0.420	0.090	3.380	0.980	1.130
18:00	11.100	2.480	2.600	0.450	0.100	7.290	1.060	1.100
21:00	10.800	2.450	2.400	0.440	0.090	3.950	1.090	1.020
3/19								
0:00	11.100	2.400	2.500	0.420	0.100	3.160	1.050	1.020
0:30	11.300	2.300	2.500	0.450	0.100	3.100	1.020	
1:00	10.200	2.300	2.500	0.440	0.090	3.070	1.040	
1:30	11.000	2.330	2.500	0.450	0.100	3.020	1.030	
2:00	10.600	2.310	2.500	0.450	0.100	2.990	1.110	
2:30	11.200	2.310	2.400	0.430	0.090	2.960	1.010	
3:00	10.600	2.290	2.500	0.460	0.090	2.940	1.100	
3:30	10.600	2.300	2.600	0.420	0.100	2.930	1.020	
4:00	10.600	2.320	2.600	0.430	0.100	2.910	1.020	
4:30	10.700	2.240	2.700	0.420	0.090	2.890	1.050	
5:00	10.200	2.160	2.700	0.440	0.090	2.880	1.070	
5:30	10.400	2.290	2.700	0.430	0.090	2.850	1.110	
6:00	10.400	2.300	2.600	0.430	0.090	2.850	1.010	
9:00	9.800	2.180	2.400	0.440	0.090	2.990	0.940	1.050
10:00	10.400	2.210	2.400	0.360	0.090	3.310	0.940	1.030
11:00	10.100	2.200	2.400	0.380	0.090	5.480	0.920	1.020
12:00	10.200	2.140	2.400	0.390	0.100	3.760	0.910	1.010
13:00	10.100	2.070	2.400	0.370	0.090	3.470	0.850	0.970
14:00	10.300	2.100	2.400	0.370	0.090	3.250	0.860	1.010
15:00	9.700	2.100	2.400	0.370	0.090	3.040	0.860	0.970
16:00	9.700	2.080	2.400	0.390	0.090	2.820	0.860	0.980
17:00	9.000	2.680	2.300	0.380	0.090	2.790	0.830	0.960
18:00	9.800	2.640	2.300	0.340	0.090	2.750	0.870	0.950
19:00	9.200	2.600	2.200	0.350	0.090	2.730	0.750	0.960
20:00	9.400	2.630	2.200	0.350	0.090	2.700	0.850	0.930
21:00	9.210	2.630	2.200	0.350	0.090	2.690	0.860	0.940
22:00	9.760	2.590	2.200	0.380	0.090	2.680	0.860	0.920
23:00	9.660	2.580	2.200	0.370	0.090	2.630	0.850	0.870
3/20								
0:00	9.310	2.540	2.200	0.380	0.080	2.610	0.860	0.920
1:00	10.100	2.530	2.200	0.380	0.080	2.600	0.860	
2:00	9.130	2.500	2.100	0.380	0.090	2.590	0.850	
3:00	9.630	2.520	2.200	0.370	0.090	2.560	0.860	
4:00	9.230	2.530	2.100	0.390	0.090	2.550	0.830	
5:00	9.710	2.570	2.100	0.370	0.080	2.540	0.830	
6:00	9.330	2.510	2.100	0.370	0.080	2.530	0.870	0.870
7:00	9.420	2.450	2.100	0.360	0.080	2.550	0.880	0.870

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
8:00	9.310	2.410	2.100	0.350	0.090	2.560	0.870	0.890
9:00	9.170	2.470	2.100	0.350	0.090	2.550	0.890	0.900
10:00	8.980	2.430	2.000	0.370	0.090	2.530	0.820	0.870
11:00	8.470	2.410	2.100	0.360	0.090	2.510	0.830	0.890
12:00	8.970	2.390	2.000	0.360	0.090	2.490	0.810	0.900
13:00	8.690	2.400	2.000	0.360	0.090	2.440	0.790	0.830
14:00	8.490	2.390	2.000	0.380	0.090	2.420	0.820	0.880
15:00	8.670	2.360	2.000	0.360	0.090	2.400	0.830	0.890
16:00	8.350	2.390	1.900	0.360	0.090	2.380	0.830	0.840
17:00	8.470	2.370	2.000	0.360	0.090	6.780	0.830	0.850
18:00	8.540	2.330	1.800	0.330	0.100	3.010	0.750	0.830
19:00	8.850	2.340	1.900	0.340	0.090	2.790	0.800	0.860
20:00	8.330	2.410	1.900	0.350	0.100	2.730	0.830	0.850
22:00	8.130	2.550	1.800	0.350	0.100	2.970	0.830	0.820
23:00	8.440	2.540	1.900	0.320	0.090	2.590	0.820	0.790
3/21								
0:00	7.940	2.540	1.800	0.360	0.090	2.520	0.730	0.820
1:00	8.030	2.540	1.800	0.350	0.100	2.480	0.820	
2:00	8.060	2.500	1.800	0.320	0.090	2.460	0.830	
3:00	8.010	2.470	1.800	0.310	0.090	2.470	0.830	
5:00	7.560	2.400	1.800	0.320	0.090	2.890	1.100	
6:00	7.840	2.380	1.800	0.290	0.090	2.930	1.160	0.790
7:00	7.740	2.390	1.800	0.320	0.090	2.930	1.320	0.690
8:00	7.350	2.030	1.700	0.280	0.100	2.540	1.070	0.610
9:00	7.390	1.990	1.700	0.310	0.100	2.700	2.340	0.660
10:00	7.570	1.980	1.600	0.340	0.100	2.420	3.840	0.590
11:00	7.540	1.980	1.600	0.300	0.100	2.390	6.000	0.630
12:00	7.470	2.010	1.600	0.330	0.100	2.360	5.040	0.660
13:00	7.520	2.000	1.600	0.340	0.090	2.450	3.750	0.630
14:00	7.340	1.870	1.600	0.330	0.090	2.120	2.750	0.620
15:00	7.340	1.870	1.600	0.330	0.090	2.120	2.750	0.620
16:00	7.260	1.880	1.600	0.330	0.110	2.000	2.450	0.630
17:00	7.130	1.910	1.500	0.330	0.090	1.970	2.260	0.610
18:00	7.250	1.910	1.600	0.340	0.100	1.970	2.180	0.620
19:00	7.510	1.940	1.600	0.320	0.100	1.950	2.160	0.650
20:00	7.470	1.930	1.600	0.330	0.100	1.940	2.090	0.590
21:00	7.350	1.930	1.600	0.320	0.100	1.940	2.270	0.660
22:00	7.110	1.950	1.600	0.340	0.100	1.950	2.170	0.630
23:00	7.100	1.960	1.600	0.330	0.090	1.930	2.080	0.620
3/22								
0:00	7.190	1.920	1.600	0.330	0.100	1.920	2.140	0.630
1:00	6.960	1.940	1.600	0.520	0.080	1.920	2.350	
2:00	7.060	1.890	1.600	0.530	0.090	1.910	2.100	
3:00	7.080	1.900	1.600	0.540	0.100	1.900	2.040	
4:00	6.990	1.930	1.500	0.550	0.100	1.890	2.390	
5:00	6.990	1.860	1.500	0.520	0.090	1.870	2.450	
6:00	6.880	1.840	1.500	0.540	0.090	1.860	2.230	0.630
7:00	6.650	1.820	1.400	0.530	0.100	1.850	2.520	0.620
8:00	6.440	1.790	1.400	0.540	0.090	1.850	2.240	0.620
9:00	6.500	1.720	1.500	0.530	0.100	1.860	2.150	0.660
10:00	6.220	1.750	1.400	0.540	0.100	1.820	1.940	0.630
11:00	6.530	1.730	1.400	0.510	0.100	1.810	1.870	0.690
12:00	6.510	1.770	1.500	0.510	0.090	1.810	1.880	0.660

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
15:00	6.340	1.710	1.500	0.510	0.090	1.790	1.780	0.620

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: $\mu\text{SV/h}$)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
過去の平均値の範囲	0.014~ 0.084	0.0176~ 0.0513	0.022~ 0.088	0.025~ 0.082	0.036~ 0.056	0.030~ 0.067	0.017~ 0.045	0.031~ 0.060	0.022~ 0.044	0.028~ 0.079	0.035~ 0.069	0.031~ 0.153
3/14												
09:00~ 17:00(平均)	0.052		0.035	0.036		0.038	0.019	0.033	0.023	0.034	0.036	0.047
17:00~ 09:00(平均)	0.051		0.035	0.036		0.093	0.019	0.052	0.049	0.045	0.044	0.048
3/15												
09:00~ 17:00(平均)	0.047		0.035	0.038		0.701	0.191	0.328	0.172	0.144	0.109	0.049
3/16												
0:00~ 1:00(平均)	0.041	0.194	0.037	0.107	0.214	0.281	0.501	0.065	0.033	0.054	0.092	0.053
3/17												
00:00~ 01:00(平均)	0.036	0.147	0.042	0.050	0.232	0.208	0.106	0.067	0.040	0.053	0.055	0.047
09:00~ 10:00(平均)	0.031	0.138	0.034	0.052	0.218	0.195	0.100	0.064	0.038	0.052	0.053	0.046
12:00~ 13:00(平均)	0.030	0.143	0.034	0.052	0.214	0.192	0.099	0.063	0.037	0.051	0.053	0.046
15:00~ 16:00(平均)	0.029	0.141	0.041	0.046	0.210	0.189	0.096	0.063	0.038	0.050	0.053	0.046
3/18												
00:00~ 01:00(平均)	0.030		0.033	0.041	0.203	0.182	0.092	0.061	0.036	0.050	0.055	0.047
03:00~ 04:00(平均)	0.030		0.033	0.040	0.201	0.179	0.091	0.061	0.036	0.050	0.055	0.047
06:00~ 07:00(平均)	0.031		0.033	0.040	0.198	0.175	0.089	0.060	0.036	0.049	0.053	0.046
09:00~ 10:00(平均)	0.029		0.034	0.040	0.195	0.172	0.087	0.059	0.035	0.049	0.051	0.046
12:00~ 13:00(平均)	0.028		0.033	0.040	0.191	0.169	0.086	0.058	0.034	0.049	0.050	0.046
15:00~ 16:00(平均)	0.028		0.034	0.040	0.188	0.166	0.085		0.034	0.048	0.050	0.046
18:00~ 19:00(平均)	0.028		0.034	0.039	0.186	0.165	0.084	0.058	0.034	0.048	0.050	0.048
21:00~ 22:00(平均)	0.028		0.034	0.040	0.184	0.164	0.083	0.057	0.034	0.047	0.048	0.046
3/19												
00:00~ 01:00(平均)	0.028		0.034	0.040	0.183	0.162	0.084	0.058	0.034	0.470	0.490	0.046
03:00~ 04:00(平均)	0.028		0.034	0.040	0.181	0.160	0.082	0.058	0.033	0.048	0.049	0.047
06:00~ 07:00(平均)	0.028		0.034	0.040	0.180	0.157	0.063	0.058	0.033	0.047	0.049	0.047
09:00~ 10:00(平均)	0.027		0.034	0.040	0.178	0.154	0.080	0.057	0.033	0.048	0.049	0.047
12:00~ 13:00(平均)	0.028		0.035	0.040	0.172	0.151	0.077	0.055	0.033	0.047	0.048	0.047
15:00~ 16:00(平均)	0.029		0.034	0.045	0.171	0.148	0.078	0.055	0.033	0.046	0.048	0.045
18:00~ 19:00(平均)	0.027		0.034	0.040	0.168	0.148	0.076	0.055	0.033	0.046	0.048	0.046
21:00~ 22:00(平均)	0.026		0.035	0.040	0.167	0.146	0.075	0.055	0.033	0.046	0.048	0.046

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
3/20												
00:00~ 01:00(平均)	0.026		0.035	0.040	0.166	0.145	0.074	0.055	0.033	0.046	0.048	0.046
03:00~ 04:00(平均)	0.026		0.035	0.041	0.164	0.144	0.074	0.054	0.033	0.046	0.048	0.047
06:00~ 07:00(平均)	0.027		0.035	0.041	0.163	0.142	0.073	0.054	0.034	0.046	0.048	0.047
09:00~ 10:00(平均)	0.027		0.035	0.041	0.161	0.139	0.071	0.054	0.033	0.046	0.048	0.047
12:00~ 13:00(平均)	0.026		0.034	0.040	0.204	0.136	0.069	0.053	0.033	0.045	0.047	0.047
15:00~ 16:00(平均)	0.025		0.034	0.040	0.177	0.153	0.069	0.052	0.032	0.045	0.047	0.047
18:00~ 19:00(平均)	0.029		0.040	0.100	0.172	0.152	0.103	0.052	0.032	0.044	0.046	0.052
21:00~ 22:00(平均)	0.040		0.041	0.123	0.170	0.146	0.074	0.059	0.031	0.044	0.046	0.051
3/21												
00:00~ 01:00(平均)	0.036		0.036	0.115	0.170	0.146	0.074	0.064	0.031	0.051	0.046	0.049
03:00~ 04:00(平均)	0.036		0.036	0.017	0.169	0.149	0.075	0.063	0.031	0.050	0.045	0.047
06:00~ 07:00(平均)	0.036		0.035	0.111	0.493	0.147	0.075	0.068	0.030	0.054	0.049	0.050
09:00~ 10:00(平均)	0.035		0.035	0.108	0.438	0.140	0.069	0.085	0.091	0.096	0.077	0.051
12:00~ 13:00(平均)	0.034		0.035	0.101	0.310	0.135	0.068	0.100	0.074	0.113	0.075	0.048
15:00~ 16:00(平均)	0.034		0.350	0.100	0.347	0.135	0.075	0.106	0.083	0.118	0.079	0.047
18:00~ 19:00(平均)	0.034		0.035	0.100	0.332	0.156	0.088	0.106	0.083	0.135	0.094	0.047
21:00~ 22:00(平均)	0.034		0.035	0.100	0.333	0.132	0.101	0.118	0.080	0.137	0.109	0.046
3/22												
00:00~ 01:00(平均)	0.035		0.036	0.099	0.322	0.152	0.114	0.129	0.092	0.142	0.113	0.047
03:00~ 04:00(平均)	0.036		0.037	0.099	0.315	0.146	0.117	0.120	0.087	0.134	0.106	0.046
06:00~ 07:00(平均)	0.036		0.037	0.098	0.314	0.141	0.112	0.116	0.090	0.131	0.109	0.047

	都道府県名	定時降下物		
		I-131	Cs-137	備考
1	北海道(札幌市)	不検出	不検出	
2	青森県(青森市)	不検出	不検出	
3	岩手県(盛岡市)	7,800	690	
4	宮城県	-	-	震災被害によって計測不能
5	秋田県(秋田市)	24	不検出	
6	山形県(山形市)	58,000	4,300	
7	福島県	-	-	震災対応により計測不能
8	茨城県(ひたちなか市)	93,000	13,000	
9	栃木県(宇都宮市)	5,300	250	
10	群馬県(前橋市)	990	87	
11	埼玉県(さいたま市)	7,200	790	
12	千葉県(市原市)	160	16	
13	東京都(新宿区)	2,900	560	
14	神奈川県(茅ヶ崎市)	-	-	停電の影響により現在測定中
15	新潟県(新潟市)	47	不検出	
16	富山県(射水市)	不検出	不検出	
17	石川県(金沢市)	不検出	不検出	
18	福井県(福井市)	不検出	不検出	
19	山梨県(甲府市)	不検出	不検出	
20	長野県(長野市)	不検出	不検出	
21	岐阜県(各務原市)	不検出	不検出	
22	静岡県(御前崎市)	不検出	不検出	
23	愛知県(名古屋市)	不検出	不検出	
24	三重県(四日市市)	不検出	不検出	
25	滋賀県(大津市)	不検出	不検出	
26	京都府(京都市)	不検出	不検出	
27	大阪府(大阪市)	不検出	不検出	
28	兵庫県(神戸市)	不検出	不検出	
29	奈良県	-	-	機器調整中
30	和歌山県(和歌山市)	不検出	不検出	
31	鳥取県(東伯郡)	不検出	不検出	
32	島根県(松江市)	不検出	不検出	
33	岡山県(岡山市)	不検出	不検出	
34	広島県(広島市)	不検出	不検出	
35	山口県(山口市)	不検出	不検出	
36	徳島県(徳島市)	不検出	不検出	
37	香川県(高松市)	不検出	不検出	
38	愛媛県(八幡浜市)	不検出	不検出	
39	高知県(高知市)	不検出	不検出	
40	福岡県(太宰府市)	不検出	不検出	
41	佐賀県(佐賀市)	不検出	不検出	
42	長崎県(大村市)	不検出	不検出	
43	熊本県(宇土市)	不検出	不検出	
44	大分県(大分市)	不検出	不検出	
45	宮崎県(宮崎市)	不検出	不検出	
46	鹿児島県(鹿児島市)	不検出	不検出	
47	沖縄県(南城市)	不検出	不検出	

*文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成

環境放射能水準調査結果(21日採取)

	都道府県名	上水(蛇口)		
		I-131	Cs-137	備考
1	北海道(札幌市)	不検出	不検出	
2	青森県(青森市)	不検出	不検出	
3	岩手県(盛岡市)	不検出	不検出	
4	宮城県	-	-	震災被害によって計測不能
5	秋田県(秋田市)	不検出	不検出	
6	山形県(山形市)	不検出	不検出	
7	福島県			県が独自に調査・公表している (福島県災害対策本部HPの「原子力災害情報(県内各地方環境放射能測定値(飲料水)について)」を参照: http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm)
8	茨城県(ひたちなか市)	58 (基準を超えていない)	18 (基準を超えていない)	
9	栃木県(宇都宮市)	13 (基準を超えていない)	6.0 (基準を超えていない)	
10	群馬県(前橋市)	4.7 (基準を超えていない)	0.72 (基準を超えていない)	
11	埼玉県(さいたま市)	3.4 (基準を超えていない)	不検出	
12	千葉県(市原市)	0.59 (基準を超えていない)	不検出	
13	東京都(新宿区)	5.3 (基準を超えていない)	0.22 (基準を超えていない)	
14	神奈川県(茅ヶ崎市)	-	-	停電の影響により現在測定中
15	新潟県(新潟市)	3.2 (基準を超えていない)	不検出	
16	富山県(射水市)	不検出	不検出	
17	石川県(金沢市)	不検出	不検出	
18	福井県(福井市)	不検出	不検出	
19	山梨県(甲府市)	不検出	不検出	
20	長野県(長野市)	不検出	不検出	
21	岐阜県(各務原市)	不検出	不検出	
22	静岡県(静岡市)	不検出	不検出	
23	愛知県(名古屋市)	不検出	不検出	
24	三重県(四日市市)	不検出	不検出	
25	滋賀県(大津市)	不検出	不検出	
26	京都府(京都市)	不検出	不検出	
27	大阪府(大阪市)	不検出	不検出	
28	兵庫県(神戸市)	不検出	不検出	
29	奈良県	-	-	機器調整中
30	和歌山県(和歌山市)	不検出	不検出	
31	鳥取県(東伯郡)	不検出	不検出	
32	島根県(松江市)	不検出	不検出	
33	岡山県(岡山市)	不検出	不検出	
34	広島県(広島市)	不検出	不検出	
35	山口県(宇部市)	不検出	不検出	
36	徳島県(徳島市)	不検出	不検出	
37	香川県(高松市)	不検出	不検出	
38	愛媛県(八幡浜市)	不検出	不検出	
39	高知県(高知市)	不検出	不検出	
40	福岡県(太宰府市)	不検出	不検出	
41	佐賀県(佐賀市)	不検出	不検出	
42	長崎県(大村市)	不検出	不検出	
43	熊本県(宇土市)	不検出	不検出	
44	大分県(大分市)	不検出	不検出	
45	宮崎県(宮崎市)	不検出	不検出	
46	鹿児島県(鹿児島市)	不検出	不検出	
47	沖縄県(那覇市)	不検出	不検出	

*本データは、1Bq/Lを1Bq/kgとみなす

*文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成

*「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」飲食物の摂取制限に関する指標に基づく飲料水の基準 放射性ヨウ素-131:300Bq/kg以上、放射性セシウム:200Bq/kg以上

海水核種分析結果

別添7

試料採取日時刻	平成23年3月22日 06時30分			
採取場所	1F 南放水口付近 (1~4u放水口から南側に約330m地点)			
測定方法	試料500mlを福島第二へ運搬し、Ge半導体検出器で測定			
測定時間	1,000秒			
検出核種	①試料濃度 (Bq/cm ³)	②検出限界濃度 (Bq/cm ³)	③炉規則告示濃度限度 Bq/cm ³ (別表第2第六欄周辺監視区 域外の水中の濃度限度)	倍率 (①/③)
Co-58	1.668E-02	2.138E-02	1E+00	0.0
I-131	1.190E+00	2.293E-02	4E-02	29.8
I-132	1.362E+00	7.721E-02	3E+00	0.5
Cs-134	1.504E-01	1.769E-02	6E-02	2.5
Cs-136	2.350E-02	1.056E-02	3E-01	0.1
Cs-137	1.535E-01	1.626E-02	9E-02	1.7

海水核種分析結果

試料採取日時刻	平成23年3月22日 0時38分			
採取場所	2F當岡川河口付近 (3, 4号放水口から北側に約2, 000m地点) (1Fから約8 km)			
測定方法	試料500mlをGe半導体検出器で測定			
測定時間	1, 000秒			
検出核種	①試料濃度 (Bq/cm ³)	②検出限界濃度 (Bq/cm ³)	③炉規則告示濃度限度 Bq/cm ³ (別表第2第六欄周辺監視区 域外の水中の濃度限度)	倍率 (①/③)
Co-58	1. 028E-02	1. 253E-02	1E+00	0. 0
I-131	3. 211E+00	1. 694E-02	4E-02	80. 3
I-132	8. 761E-01	4. 236E-02	3E+00	0. 3
Cs-134	7. 535E-02	1. 102E-02	6E-02	1. 3
Cs-136	1. 159E-02	7. 718E-03	3E-01	0. 0
Cs-137	7. 760E-02	1. 186E-02	9E-02	0. 9

海水核種分析結果

試料採取日時刻	平成23年3月21日 23時15分			
採取場所	2F 北放水口付近 (3, 4号放水口付近) (1Fから約10km)			
測定方法	試料500mlをGe半導体検出器で測定			
測定時間	1,000秒			
検出核種	①試料濃度 (Bq/cm ³)	②検出限界濃度 (Bq/cm ³)	③炉規則告示濃度限度 Bq/cm ³ (別表第2第六欄周辺監視区 域外の水中の濃度限度)	倍率 (①/③)
Co-58	5.704E-03	7.570E-03	1E+00	0.0
I-131	1.085E+00	1.284E-02	4E-02	27.1
I-132	1.597E-01	4.392E-02	3E+00	0.1
Cs-134	4.815E-02	9.213E-03	6E-02	0.8
Cs-136	6.682E-03	4.722E-03	3E-01	0.0
Cs-137	5.283E-02	8.822E-03	9E-02	0.6

海水核種分析結果

試料採取日時刻	平成23年3月21日 23時45分			
採取場所	2F 岩沢海岸付近 (1, 2号放水口から南側に約7, 000m地点) (1Fから約16km)			
測定方法	試料500mlをGe半導体検出器で測定			
測定時間	1, 000秒			
検出核種	①試料濃度 (Bq/cm ³)	②検出限界濃度 (Bq/cm ³)	③炉規則告示濃度限度 Bq/cm ³ (別表第2第六欄周辺監視区 域外の水中の濃度限度)	倍率 (①/③)
Co-58	検出限界以下	6. 845E-03	1E+00	-
I-131	6. 558E-01	1. 226E-02	4E-02	16. 4
I-132	1. 205E-01	4. 146E-02	3E+00	0. 0
Cs-134	3. 110E-02	8. 657E-03	6E-02	0. 5
Cs-136	5. 474E-03	4. 840E-03	3E-01	0. 0
Cs-137	3. 292E-02	8. 303E-03	9E-02	0. 4

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
3/13									
13:20	0.036		0.037	0.038	0.042				
16:30									
19:00	0.036		0.038	0.036	0.040				
3/14									
3:00	0.036		0.036	0.038	0.041				
6:00	0.038		0.038	0.037	0.042				
12:30	0.038		0.036	0.038	0.041				
20:00	0.035		0.035	0.038	0.043				
22:00	9.200		2.210	3.840	0.317				
23:30	1.640		0.840	1.080	1.160				
23:50	4.070		51.400	28.100	19.800				
3/15									
0:00	73.300		113.000	95.700	87.900				
0:30	31.600		27.200	18.100	20.200				
1:30	33.300		29.800	19.400	19.200				
2:30	147.000		169.000	148.000	153.000				
3:50	109.000		145.000	91.300	88.900				
5:00	87.700		92.700	52.900	56.500				
7:00	49.900		15.200	29.400	31.800				
12:00	23.000		25.600	13.500	14.600				
20:00	15.500		17.000	9.540	10.000				
21:30	15.000		16.400	9.350	9.700				
3/16									
0:00	14.200		15.800	8.990	8.700				
4:00	29.600		38.600	25.900	23.900				
6:00	25.100		32.100	21.400	19.400				
3/17									
0:00	25.000		25.200	17.400	15.500				
3:00	24.100		24.500	17.200	15.500				
5:10	23.800		23.900	16.700	15.200				
6:00	23.500		23.800	16.600	15.100				
8:10	23.200		23.500	16.300	14.800				
8:20	23.200		23.400	16.300	14.700				
8:30	23.100		23.400	16.300	14.700				
11:10	22.600		23.100	16.000	14.500				
11:20	22.400		23.000	15.900	14.400				
11:30	22.500		22.900	15.900	14.400				
11:40	22.500		22.900	15.900	14.400				
11:50	22.500		22.900	15.900	14.400				
12:00	22.400		22.800	15.900	14.900				
14:10	22.100		22.500	15.500	14.200				
14:20	22.200		22.500	15.500	14.200				
14:30	22.100		22.500	15.600	14.200				
14:40	22.100		22.500	15.500	14.200				
14:50	22.000		22.400	15.600	14.200				
15:00	21.900		22.500	15.600	14.200				
17:10	21.700		22.100	15.400	14.100				
17:20	21.700		22.000	15.300	14.000				
17:30	21.700		22.000	15.300	14.100				
17:40	21.600		22.000	15.300	14.000				
17:50	21.600		22.000	15.300	14.000				
18:00	21.400		21.900	15.300	14.000				
20:10	21.300		21.600	15.200	13.900				
21:00	21.200		21.600	15.100	13.800				
23:40	20.800		21.300	14.900	13.400				

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
3/17									
0:00	20.800		21.300	14.800	13.400				
2:30	20.500		20.900	14.600	13.400				
3:00	20.400		20.900	14.600	13.400				
5:10	20.200		20.700	14.500	13.400				
6:00	20.200		20.500	14.300	13.000				
3/18									
8:10	19.800		20.300	14.100	12.500				
8:20	19.800		20.200	14.200	12.500				
8:30	19.800		20.300	14.200	12.500				
8:40	19.700		20.100	14.100	12.500				
8:50	19.800		20.200	14.100	12.500				
9:00	19.800		20.100	14.000	12.500				
11:10	19.400	11.700	19.800	13.800	12.400				
11:20	19.400	11.700	19.800	13.700	12.300				
11:30	19.300	11.700	19.800	13.800	12.400				
11:40	19.300	11.700	19.600	13.800	12.300				
11:50	19.300	11.700	19.700	13.700	12.300				
12:00	19.300	11.600	19.700	13.700	12.200				
14:10	19.300	11.700	19.600	13.800	12.300				
14:20	19.200	11.600	19.600	13.800	12.300				
14:30	19.200	11.600	19.500	13.700	12.300				
14:40	19.100	11.600	19.500	13.700	12.200				
14:50	19.100	11.600	19.500	13.700	12.200				
15:00	19.100	11.600	19.500	13.700	12.300				
17:10	18.700	11.300	19.200	13.400	11.900				
17:20	18.700	11.300	19.200	13.300	11.900				
17:30	18.700	11.300	19.100	13.400	11.900				
17:40	18.700	11.300	19.100	13.300	11.900				
17:50	18.700	11.300	19.000	13.300	11.900				
18:00	18.700	11.300	19.100	13.400	11.900				
21:00	18.600	11.200	18.800	13.200	11.800				
23:10	18.300	11.100	18.700	13.000	11.700				
23:20	18.300	11.100	18.700	12.900	11.700				
23:30	18.300	11.100	18.700	13.000	11.700				
23:40	18.200	11.000	18.700	12.900	11.700				
23:50	18.200	11.000	18.600	12.900	11.700				
3/19									
0:00	18.200	10.800	18.700	12.900	11.700				
2:10	18.000	10.800	18.400	12.700	11.600				
2:20	18.000	10.800	18.300	12.800	11.600				
2:30	17.900	10.800	18.400	12.700	11.500				
2:40	17.800	10.800	18.300	12.700	11.600				
2:50	17.900	10.800	18.300	12.700	11.600				
3:00	17.800	10.800	18.300	12.700	11.500				
5:10	17.600	10.700	17.900	12.600	11.300				
5:20	17.600	10.700	17.900	12.600	11.300				
5:30	17.600	10.700	17.800	12.500	11.200				
5:40	17.600	10.700	17.800	12.500	11.200				
5:50	17.600	10.700	17.900	12.500	11.200				
6:00	17.500	10.700	17.900	12.500	11.200				
8:10	17.300	10.500	17.600	12.300	10.900				
8:20	17.300	10.500	17.700	12.300	10.900				
8:30	17.300	10.400	17.600	12.300	10.900				
8:40	17.200	10.400	17.700	12.200	10.900				
8:50	17.200	10.400	17.600	12.200	10.900				
9:00	17.200	10.300	17.600	12.200	10.800				

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
11:10	16.900	10.600	17.200	12.000	10.800				
11:20	16.900	10.600	17.200	12.000	10.800				
11:30	16.900	10.600	17.100	11.900	10.800				
11:40	16.800	10.600	17.100	11.900	10.800				
11:50	16.900	10.600	17.100	11.900	10.800				
12:00	16.800	10.800	17.100	11.800	10.800				
17:10	16.900	10.200	17.000	11.600	11.600	13.000			
17:20	16.900	10.200	17.100	11.600	11.600	13.000			
17:30	16.800	10.200	17.000	11.700	11.600	13.000			
17:40	16.900	10.200	17.000	11.700	11.600	13.000			
17:50	16.800	10.200	17.000	11.600	11.600	13.000			
18:00	16.800	10.200	17.000	11.700	11.600	13.000			
23:10	16.400	9.900	16.500	11.400	11.300	12.700			
23:20	16.400	10.000	16.500	11.400	11.300	12.700			
23:30	16.400	9.900	16.500	11.400	11.300	12.700			
23:40	16.400	9.900	16.500	11.400	11.300	12.700			
23:50	16.400	9.900	16.500	11.400	11.300	12.600			
3/20									
0:00	16.400	9.900	16.500	11.400	11.300	12.600			
2:10	16.200	9.800	16.300	11.200	11.100	12.500			
2:20	16.100	9.800	16.300	11.200	11.100	12.500			
2:30	16.100	9.800	16.200	11.200	11.100	12.500			
2:40	16.100	9.800	16.200	11.200	11.100	12.500			
2:50	16.100	9.700	16.100	11.200	11.100	12.500			
3:00	16.100	9.700	16.100	11.200	11.100	12.500			
5:10	15.900	9.700	16.000	11.100	11.000	12.300			
5:20	15.900	9.600	16.000	11.100	11.000	12.300			
5:30	15.900	9.600	16.000	11.000	11.000	12.300			
5:40	18.700	10.000	16.000	11.100	11.400	16.200			
5:50	20.400	16.400	24.200	19.100	21.000	18.400			
6:00	17.700	10.900	17.900	12.500	12.500	13.500			
8:30	17.200	10.200	7.600	12.800	12.100	13.300			
9:00	15.900	12.100	17.300	12.400	11.800	13.000			
11:10	16.100	9.700	16.400	11.600	11.200	12.500			
11:20	16.000	9.700	16.400	11.500	11.200	12.500			
11:30	16.100	9.600	16.400	11.500	11.100	12.500			
11:40	16.000	9.600	16.200	11.500	11.100	12.400			
11:50	15.900	9.600	16.200	11.400	11.100	12.400			
12:00	15.900	9.600	16.200	11.400	11.100	12.300			
14:10	15.700	9.400	15.800	11.100	10.800	12.100			
14:20	15.600	9.300	15.800	11.100	10.800	12.100			
14:30	15.600	9.400	15.800	11.000	10.700	12.000			
14:40	15.500	9.300	15.700	11.000	10.700	12.000			
14:50	15.500	9.300	15.800	11.000	10.700	12.100			
15:00	15.600	9.300	15.700	10.900	10.700	12.000			
17:10	15.400	9.200	15.500	10.800	10.600	11.900			
17:20	15.300	9.200	15.500	10.800	10.600	11.800			
17:30	15.300	9.200	15.500	10.800	10.600	11.800			
17:40	15.300	9.200	15.400	10.800	10.500	11.900			
17:50	15.300	9.200	15.500	10.800	10.600	11.800			
18:00	15.300	9.200	15.500	10.800	10.500	11.800			
20:10	15.200	9.100	15.300	10.700	10.400	11.700			
20:20	15.100	9.100	15.300	10.700	10.400	11.700			
20:30	15.200	9.200	15.300	10.700	10.400	11.700			

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
20:40	15.100	9.100	15.400	10.700	10.400	11.700			
20:50	15.200	9.100	15.300	10.700	10.500	11.700			
21:00	15.100	9.100	15.300	10.700	10.400	11.700			
23:10	15.400	9.400	15.500	11.000	11.000	12.000			
23:20	15.400	9.400	15.500	10.900	10.800	11.900			
23:30	15.400	9.400	15.400	10.900	10.800	11.900			
23:40	15.300	9.300	15.400	10.800	10.700	11.800			
23:50	15.200	9.300	15.400	10.900	10.700	11.800			
3/21									
0:00	15.200	9.300	15.400	10.800	10.600	11.800			
2:10	15.500	9.500	15.200	10.900	10.900	11.900			
2:20	16.800	10.500	16.400	11.800	11.600	12.100			
2:30	16.200	9.900	15.600	12.000	12.500	13.300			
2:40	15.300	9.200	15.000	10.500	10.400	11.800			
2:50	15.000	9.000	15.000	10.500	10.300	11.500			
3:00	15.000	9.000	15.000	10.500	10.300	11.500			
5:10	15.600	9.700	15.300	11.000	10.900	11.900			
5:20	15.000	9.000	15.000	10.700	10.700	11.700			
5:30	14.900	9.000	15.000	10.500	10.300	11.400			
5:40	14.900	9.000	15.000	10.500	10.400	11.500			
5:50	15.000	9.300	15.200	10.700	10.500	11.600			
6:00	15.000	9.100	15.200	10.700	10.600	11.500			
8:10	21.000	20.400	28.400	22.700	21.700	16.000			
8:20	36.300	38.300	34.600	28.400	30.100	23.500			
8:30	50.300	42.700	28.500	26.300	28.900	31.800			
8:40	34.700	24.600	20.200	18.700	20.100	26.600			
8:50	33.500	18.900	18.800	15.800	16.800	24.200			
9:00	35.200	24.400	18.700	16.700	17.500	20.400			
11:10	23.900	15.100	18.800	15.200	14.900	16.200			
11:20	27.300	18.300	22.100	17.600	17.400	18.200			
11:30	23.400	15.800	22.600	18.700	19.200	18.700			
11:40	21.800	13.000	20.100	15.600	14.900	16.500			
11:50	21.200	12.100	20.200	15.100	14.100	15.400			
12:00	20.900	12.200	21.900	16.200	15.400	15.300			
14:10	18.100	10.600	19.800	14.400	13.100	14.100			
14:20	17.900	10.500	19.500	14.200	12.900	13.900			
14:30	17.700	10.400	19.300	14.000	12.700	13.800			
14:40	17.600	10.300	19.200	14.100	12.800	13.800			
14:50	17.500	10.200	19.000	13.900	12.700	13.700			
15:00	17.400	10.200	18.800	13.900	12.600	13.700	7.300		
17:10	18.300	12.200	20.000	15.900	14.600	16.200			
17:20	18.100	12.100	19.700	15.800	14.500	16.000			
17:30	18.000	12.000	19.500	15.700	14.400	15.900			
17:40	17.800	11.900	19.300	15.500	14.300	15.800			
17:50	17.700	11.700	19.200	15.300	14.100	15.600			
18:00	17.600	11.600	19.000	15.200	14.100	15.500			
20:10	16.600	10.700	17.800	14.000	13.100	14.400			
20:20	16.500	10.600	17.500	14.000	13.000	14.400			
20:30	16.400	10.500	17.400	13.900	13.000	14.300			
20:40	16.400	10.500	17.400	13.800	12.900	14.200			
20:50	16.300	10.500	17.300	13.800	12.900	14.200			
21:00	16.200	10.400	17.200	13.800	12.900	14.100			
23:10	19.500	13.200	18.900	15.400	16.500	15.900			
23:20	19.000	12.600	18.000	15.100	15.500	15.400			

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
23:30	18.600	12.600	17.800	15.000	15.100	14.800			
23:40	18.400	11.900	17.600	14.800	14.900	14.900			
23:50	18.400	12.100	17.600	14.500	14.500	14.900			
3/22									
0:00	18.200	11.900	17.600	14.600	14.600	14.900			
2:10	17.400	11.400	17.400	14.400	14.400	14.600			
2:20	17.300	11.200	17.000	14.000	13.900	14.100			
2:30	16.900	10.900	16.900	13.900	13.800	14.100			
2:40	16.900	10.800	16.700	13.500	13.300	13.700			
2:50	16.700	10.600	16.600	13.600	13.500	13.900			
3:00	16.500	10.500	16.500	13.300	13.000	13.600			
5:10	18.600	11.400	16.700	14.200	14.200	17.200			
5:20	18.300	11.100	16.700	14.100	14.000	17.000			
5:30	18.000	11.000	16.600	14.000	13.700	16.600			
5:40	17.800	10.800	16.500	13.900	13.600	16.300			
5:50	17.700	10.700	16.400	13.800	13.400	16.000			
6:00	17.500	10.600	16.200	13.700	13.200	15.800			
8:10	16.100	9.800	15.600	12.600	12.100	13.800			
8:20	16.100	9.700	15.600	12.600	12.100	13.800			
8:30	16.000	9.700	15.400	12.600	12.000	13.700			
8:40	15.900	9.700	15.500	12.600	12.000	13.700			
8:50	15.900	9.700	15.500	12.500	12.000	13.600			
9:00	15.800	9.600	15.400	12.500	12.000	13.500			
11:10	15.200	9.300	15.000	12.100	11.500	12.800			
11:20	15.200	9.300	15.000	12.000	11.500	12.800			
11:30	15.200	9.300	15.100	12.100	11.400	12.700			
11:40	15.100	9.300	15.100	12.000	11.400	12.700			
11:50	15.200	9.300	15.000	12.000	11.400	12.700			
12:00	15.100	9.200	15.000	12.000	11.400	12.700			
14:10	38.000	35.500	15.400	15.400	17.700	18.400			
14:20	50.200	42.400	33.400	33.200	33.200	28.300			
14:30	49.400	39.300	37.600	35.800	37.800	30.300			
14:40	42.300	30.600	35.400	35.700	39.000	33.700			
14:50	43.300	30.400	35.700	29.400	29.000	27.800			
15:00	49.100	27.400	30.900	26.400	27.000	26.000			

福島県第一・第二原子力発電所付近の地域気象情報(22日12:00現在)

1 福島県第一・第二原子力発電所付近の地域気象情報

(1) 浜通り中部の天気概況

・22日

気圧の谷や湿った東風の影響で、曇りで夜は雨や雪が降る見込み

・23日

冬型の気圧配置となるため、曇りや晴れで、はじめ雨か雪の降る所がある見込み

(2) 浜通り中部の風向・風速(予想)

・22日

北の風 1~4m/s 夜のはじめ頃から 西よりの風 1~3m/s、上空約1000mでは南
東の風 3~5m/s 夜のはじめ頃から 西よりの風4~6m/s

・23日

北西の風 2~8m/s、上空約1000mでは北西の風 5~14m/

2 原子力発電所の測候

(1) 福島第一原子力発電所

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備考
3/20				
3:40		西	1.1	
5:00		北北西	1.5	
8:30	曇り	東	1.3	
11:30	曇り	東北東	1.4	
14:30	曇り	南東	1.9	
18:10	曇り	南	2.6	
19:30	曇り	南西	1.8	
3/21				
6:30	雨	北東	1.6	
11:30	雨	北	1.5	
12:00	雨	北西北	1.1	
3/22				
9:00	小雨	西	1.5	
12:30	曇り	北西	1.3	
13:00	曇り	北	1.8	


(2) 福島第二原子力発電所

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備考
3/20				
0:00	晴れ	西	6.3	
3:00	晴れ	西北西	9.7	
6:00	晴れ	北東	6.0	
9:00	晴れ	東	3.2	
12:00	晴れ	北東	1.2	
15:00	晴れ	南南東	3.2	
18:00	曇り	西南西	0.5	
21:00	晴れ	北北東	1.3	
22:30	雨	北西	0.6	
3/21				
3:00	晴れ	西北西	0.5	
6:00	晴れ	北東	3.3	
9:00	雨	北	13.7	
12:00	雨	北	6.3	
15:00	雨	北東	6.2	
18:00	曇り	東北東	2.6	
21:00	曇り	北北西	2.4	
3/22				
0:00	曇り	西	6.3	
3:00	曇り	北北西	1.1	
6:00	雨	北北西	5.8	
9:00	曇り	北西	3.8	
12:00	小雨	北	1.5	
15:00	曇り	北東	2.9	


福島第一原子力発電所

////// 周辺監視区域
 - - - - 敷地境界

参考



MP1
 モニタリングポスト位置図 2F



モニタリングポイント

～福島県内各地方 環境放射能測定値（暫定値）～

